



Svítlidla osazeny na lampy o výšce 6m

- Schéma kladení výkresů:**
- 

Dotčené pozemky stavbou:  
739/16, 612/1, 618/5, 616/1, 617/1, 610,  
609/1, 686/5, 753, 619/1, 749, 17/1, 622,  
621/1, 742, 626/3

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
3-PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, stl-TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332004-41 ed 2  
- samostatným oddělením dle zdroje a vltb TN-C  
- hlavním pospojováním  
PŘED ZAPOJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VÝKLON ZDROJITELSKOU FIRMOU VYTÝČENÍ VEŠKÝCH STÁLALICH NEIZOLYKÝRÝCH STÍL A ROZVODŮ  
PODZAPŮČETNÝCH ORGÁNŮ  
VŠEČINNÝ PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÝ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH ELEKTRICKÝCH STÍL, ROZVODŮ A KOŘENOVÝCH SYSTÉMŮ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN PŘEDCHOZÍ PŘESNÝM VÝSTRAHÝM TRAS STÍL JEJICH SPRÁVCI S VŠUDKÝM OPATRNOSTÍ NEIZOLYKÝRÝCH RUČNĚ  
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOV DODRŽOVANÉ POŽADOVÁNÍ ODSTUPU JEJEDNOTLIVÝCH NEIZOLYKÝRÝCH STÍL OD REALIZOVANÉ STAVBY, SPECIFIKACE DLE ČSN 73 6005.

<b>ARTENDR</b> ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek  Vypracoval: Benjamin Erben  Zodpovídá: Ing. Jan Chyba	Kraj: Středočeský K.ú.: Kaňk [678015]	Číslo paré:
	Objednatel: Město Kutná Hora	Formát: A1
	Akce: <b>Stavební úpravy komunikace Ke Gruntě a Vavrinecká v městské části Kaňk Kutná Hora</b>	Stupeň: DSP Datum: Červen 2023
	Výkres: KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES VO LIST A	Měřítko: 1:250 Výkres č.: D.1.4-001