



**MĚSTO KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor správy majetku, technické oddělení**  
[www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz), ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN

Adresát:

Ze dne:  
Naše č. j. : MKH/032533/2023/MAJ TO/MAB  
Vyřizuje:  
Tel.:  
E-mail:  
Datum: 3. 4. 2023

Vážený pan  
Jméno Ing. Tomáš Pospíšil  
Projektant dopravních staveb  
ulice 17. listopadu 400  
PSČ Obec 530 02 Pardubice  
ID DS: ndm9ym2

### **Rekonstrukce povrchu komunikací v části ulice Pod Kaňkem a U Nadjezdu, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení**

Vážený pane,

Město Kutná Hora dne 13. 3. 2023 obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci řešící rekonstrukci povrchů komunikací v části ulice Pod Kaňkem a U Nadjezdu v Kutné Hoře, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.

#### **Město Kutná Hora s o u h l a s í**

s vydáním společného povolení pro výše uvedenou stavbu za dodržení následujících podmínek:

#### **Správa komunikací ( D. Vepřek 327 710 186, K. Kuchařová 327 710 182):**

Správci komunikací souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Pokládkou nového povrchu komunikace s chodníkem dojde k zásahu do místní komunikace parc.č.638/1, 638/2,638/5 k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Stavební práce mohou být provedeny otevřeným výkopem při částečné uzavírcce vozovek, výjimečně i při krátkodobé úplné uzavírcce vozovky. Po celou dobu stavby bude umožněn přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí a vjezd vozidlům IZS.

Před zahájením zemních prací na komunikacích požádá investor (popř. prováděcí firma) o vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace vlastníka – Město Kutná Hora, odbor správy majetku, technické oddělení, kdy žadatel uvede termín provádění stavebních prací.

Ve vyjádření budou stanoveny podmínky pro zásah do komunikace. V podmínkách bude dále mimo jiné uvedeno:

- vykopaný materiál nebude skladován na komunikaci a to ani krátkodobě, musí být odvezen na skládku
- konečná úprava konstrukce i povrchu vozovky a chodníku bude provedena dle předložené projektové dokumentace

Na základě tohoto vyjádření vystaví pak investorovi odbor dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu v Kutné Hoře, rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace.

### **Správa veřejné zeleně (Bc. M. Šesták 327 710 184):**

Jako správci veřejné zeleně s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme. Při pracích prováděných mimo komunikaci je nutné travnatou plochu po výkopu urovnat, odstranit a osít travním semenem.

### **Veřejné osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):**

Technické oddělení souhlasí s technickým řešením veřejného osvětlení v části ulice Pod Kaňkem a U Nadjezdu v Kutné Hoře, zpracovaným Ing. Tomášem Srbou, číslo zakázky 162-22. Napájecím bodem bude stávající světelné místo ID 658762 v ulici Pod Hájem.

Žádáme o zaměření skutečného provedení stavby, geodetické zaměření VO a chráničky Kopoflex, v souladu se směrnicí pro tvorbu DTMM Kutná Hora ([http://www.mu.kutnahora.cz/data/pageadds/1874\\_DTMM\\_KH\\_smer.pdf](http://www.mu.kutnahora.cz/data/pageadds/1874_DTMM_KH_smer.pdf)), a to před záhozem kabelové rýhy. Bude provedena elektro revize.

Při zemních prací dojde ke styku se zemním kabelem veřejného osvětlení, který není určen k výměně. Do přiložené situace jsme Vám zakreslili orientační trasu kabelu VO. Prováděcí firma je před započítím zemních prací povinna požádat o vytýčení kabelu, a to Technické služby Kutná Hora (p. M. Sochová 720 966 808). Při křížení či souběhu se stávajícími kabely veřejného osvětlení je nutné dodržet ČSN 736005.

V ochranném pásmu žádáme nepoužívat mechanizaci a před záhozem výkopu **kontaktovat správce k převzetí nepoškozeného vedení VO** (viz výše uvedené telefonní číslo). **Při předání povrchů (zásah do komunikací) bude požadována fotodokumentace, z které bude patrné provedení výkopu, popř. křížení a souběh s kabelem VO (zejména existence pískového lože, obnova výstražné fólie...).**

**Demontovaný stávající elektro materiál bude protokolárně předán zástupci Technických služeb Kutná Hora, s.r.o. (Ing. Chramosta, J. Lebduška nebo M. Pečenka)**

### **Slavnostní osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):**

V zájmové lokalitě není vybudováno slavnostní osvětlení ve vlastnictví Města Kutná Hora.

### **Metropolitní síť (B. Marhanová 327 710 191):**

V rámci stavby dojde k položení 1 ks chráničky HDPE  $\varnothing$  40 mm (oranžová) v celé délce trasy nového veřejného osvětlení. V trase pokládky chráničky bude osazen 1ks kabelové komory SITEL – Integrál KK1730/18 s litinovým víkem. Její umístění je vyznačeno v přiložení situaci.

Chránička bude rovněž geodeticky zaměřena **před záhozem rýhy**. Bude provedena zkouška o těsnosti a průchodnosti chráničky.

### **Varovný a informační systém - VIS (B. Marhanová 327 710 191):**

V ulici U Nadjezdu je na stávajícím světelném místě ID 657746 umístěno a napojeno zařízení VIS. Před vlastní demontáží sloupu je nutné VIS odpojit a zařízení předat Technickým službám, (p. Kalendovi 724 864 123). Po montáži nového sloupu bude VIS opětovně namontován a zprovozněn.

### **Potrubí soustavy CZT (B. Marhanová 327 710 191):**

V zájmové lokalitě není vybudován horkovod soustavy CZT ve vlastnictví Města Kutná Hora.



**Odpadové hospodářství ( Ing. K. Hladíková 327 710 187):**

Odpady vzniklé na stavbě předávejte k recyklaci, využití nebo ke zneškodnění jen osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a s jeho prováděcími předpisy. Výkopové zeminy jsou odpadem ve smyslu zákona.

V prostoru stavby a v přilehlých ulicích musí být zajištěn svoz odpadů ze sběrných nádob od jednotlivých nemovitostí. Svoz odpadů zajišťuje společnost MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, tel.: 606 781 464.

**Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, nenahrazuje vyjádření a stanoviska orgánů státní správy a není povolením k zahájení výkopových prací na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora.**

S pozdravem

Ing. Lucie Štolbová  
vedoucí technického oddělení

Přílohy: Orientační zakres vedení veřejného osvětlení  
Potvrzená situace zájmového území