

Váš dopis zn.:

Ze dne 27. 6. 2023

Ing. Martin Nepraš

Pod Baštou 207

28404 Kutná Hora

Sp. zn.:S-KHSSC 33834/2023

Č. j.:KHSSC 40950/2023

Vyřizuje: MUDr. František Stehlík

Tel.: 310 014 452

E-mail: frantisek.stehlik@khsstc.cz

Datum: 4. srpna 2023

Dokumentace rekonstrukce Zelenkovy vily p. č. 2542/1 k. ú. Kutná Hora - závazné stanovisko.

Na základě žádosti Města Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 , 28401 Kutná Hora ze dne 27.6. 2023 a doplnění na výzvu dne 3. 8. 2023 podáním v zastoupení Ing. Martinem Neprašem Pod Baštou 207, 28404 Kutná Hora dle plné moci ze dne 16. 6. 2023 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona **dokumentaci rekonstrukce Zelenkovy vily p. č. 2542/1 k. ú. Kutná Hora** v rozsahu právní úpravy provedené § 5, § 30, § 77 odst. 4 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací novostavby rekonstrukce Zelenkovy vily p. č. 2542/1 k. ú. Kutná Hora.
s e s o u h l a s í

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky :

- 1. K užívání staveb doloží investor písemný doklad o tom, že všechny materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou splňují požadavky § 5 odst. 11 zákona.**

Odůvodnění: dokumentace zpracoval HERNGROUP CZ s.r.o. Ptácká 299, Mladá Boleslav 29301 Mladá Boleslav. Datum zpracování 04/2023. Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu na denní stacionář pro 7 klientů, zázemí pro 18 terénních pracovníků a 4 kanceláře. Zásobování pitnou vodou a odkanalizování sítě města. Vytápění tepelná čerpadla vzduch x voda 3x A 7W /65 Stiebel Elektron Lw jednoho čerpadla = 65 dB. Součet Lw = 70 dB Umístění východní strana objektu. Ve směru šíření hluku nejbližší chráněný venkovní prostor staveb č.p. 247/54 Masarykova a č.p. 571 Puškinská ve vzdálenosti 66 m. Vypočtená hodnota útlumu hluku vzdáleností k CHVPS $L_{Aeq,T} = 25,6$ dB . Pozemek p. č. 2536 není chráněným venkovním prostorem hodnocení hluku se k němu neprovádí. Hygienický limit hluku dle nařízení vlády 272/2011 Sb., v platném znění, dále jen nařízení vlády 272 je stanoven pro zdroj, u kterého není jednoznačně vyloučena přítomnost tónové složky a chráněný venkovní prostor staveb $L_{Aeq8, hod.} = 45$ dB a $L_{Aeq,1 hod.} = 35$ dB. Výpočty je doložen předpoklad splnění limitů hluku. Dokumentace v posuzované části splňuje požadavky § 30 zákona, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Mgr. Petra Šťastná
vedoucí hygieny obecné a komunální
pro okresy Kolín a Kutná Hora
v z. MUDr. František Stehlík