




















OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	CHODBA	34,09
102	CHODBA	4,10
103	MYTÍ TERMONOSIČŮ	13,27
104	SKLAD ČISTÝCH NÁDOB + REZERVA	5,8
105	SKLAD + UKLID	1,21
106	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	3,91
107	PRÁDELNA A SUŠARNA	18,44
108	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,42
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,10
110	SKLAD	5,96
111	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	7,24
112	CHODBA	5,58
113	WC ŽENY	1,80
114	WC MUŽI	2,34
115	KUCHYŇ + JÍDELNA	23,22
116	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	28,81
117	RAMPA	17,46
118	PROSTOR POD TERASOU	16,06
119	ZÁDVEŘÍ	6,41
120	DÍLNA	15,87
121	SKLAD KOMENZAČNÍCH POMŮCEK	30,86
122	SKLAD UKLIDOVÉ PROSTŘEDKY	15,57
123	SKLAD KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	30,62

ZNAČKA EL. VEDENÍ	NÁZEV EL. OBVODU	Typ KABELU /VODIČŮ/	ULOŽENÍ KABELU /VODIČŮ/	DĚLKA /m/	POZNÁMKA
	SVĚTLÝ OBVOD	CKXH-R 3x1,5 CKXH-R 5x1,5			volně v podhledu ve stěně v tr.
	SVĚTLÝ OBVOD - OVLÁDÁNÍ	CKXH-R 30x1,5			volně v podhledu ve stěně v tr.
	OBV. EL. SPOTŘEBIČE-VENTILÁTORY	CKXH-R 5x1,5 CKXH-R 30x1,5			zpozděný doběh bez dobehu
	SVĚTLÝ OBVOD - NOUZOUE OSV.	CKXH-V 3x1,5			napájecí kabel
	VÍCENÁSOBNÝ SVĚTLÝ OBVOD				

ZNAČKA PŘÍSTROJE	NÁZEV PŘÍSTROJE	Typ PŘÍSTROJE	FIRMA /VÝROBCE/	POČET /ks/	POZNÁMKA
	JEDNOPOLOVÝ SPÍNAČ	3556-A01340 3556A-A651B	ABB ELEKTRO	9	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ	3556-A05340 3556A-A652B	ABB ELEKTRO	6	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ	3556-A09340 3556A-A651B	ABB ELEKTRO	2	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ	3556-A05340 3556E-A00851 03	ABB ELEKTRO	1	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	DOVOJITÝ PŘEPÍNAČ STRÍDÁVÝ	3556-A05340 3556A-A652B	ABB ELEKTRO	4	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	ZAP. TLAČ. OVLADAČ	3556-A91342 3556A-A610B	ABB ELEKTRO	10	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ IP 44	3556A-05940B	ABB ELEKTRO	2	ov. osvětlení v120 cm n.p.
	KRABICOVÁ ROZVODKA	KR 68, KR 97 8135	GEWISS		

ZNAČKA SVÍTIDLA	NÁZEV SVÍTIDLA	TYP SVÍTIDLA	FIRMA /VÝROBCE/	POČET /ks/	POZNÁMKA
 A	STROPNÍ LED SVÍTIDLO 20,7W/840, 4000K, 2384mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP44	S26 L2.CA.2.Y		12	LED předradník strop
 C	STROPNÍ LED SVÍTIDLO 12,8W/840, 4000K, 1720mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP44	PS24 L2.T12.Y		2	LED předradník - v220 cm n.p.
 D	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 12,8W/840, 4000K 1720mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP44	PS24 L2.T12.Y		1	LED předradník strop
 G	STROPNÍ LED SVÍTIDLO 25,6W/840, 4000K, 3404mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP44	PS37 L2.T14.Y		12	LED předradník strop
 E	STROPNÍ LED SVÍTIDLO 27,5W/840, 4000K, 3404mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP40	S33 L2.CA.3.Y		20	LED předradník strop
 F	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 27,5W/840, 4000K, 3404mm, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, IP40	S33 L2.CA.3.Y		3	LED předradník - v220 cm n.p.
 Z	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 18 W, 1200mm, HF senzor, 67mm W, OPÁLOVÉ SKLO, IP 66			4	elektronický předradník
 K	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO POD KUCHYŇ. LINKU S VLASTNÍM VÝP., x1x18 W, IP 20	SB 118		0	nad podlahou v135 cm s pikogramem
 S	NOUZOUE SVÍTIDLO S LED DIODAMI 11W, 1,5 hod., 1mmH 7,2V BATERIE, AUTOTEST	LOG LED L0 11W S/APS 1,5/34h		14	
 S	VEŠTĚNNÉ LED SVÍTIDLO M806, 33W/840 4000 K LED, PRISMA KRYTÍ, IP 54	3600-840 HF Q600		8	LED předradník
 V	VENTILÁTOR 230 V			1	

ING. VÁCLAV SMETANA
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB
SPECIALIZACE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ČKAIT 0010360
PODPIS:

0	LEDEN 2024	1. VYDÁNÍ	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

STAVBA: REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY		ZPRACOVATEL PROJEKTU: Ing. Václav Šmetana	
INVESTOR: město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kutná Hora		ZPRAVODĚNÝ PROJEKTANT: Ing. Václav Šmetana	
MÍSTO STAVBY: Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora, I.Ú. Kutná Hora, p. č. 2542/01		DATUM ZPRACOVÁNÍ: LEDEN 2024	
PROJEKT: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		FORMA ZPRACOVÁNÍ: 10 A4	
Druh VÝKRESU: OSVĚTLENÍ - 1.NP		MĚŘÍTKO: 1 : 50	PÁŘE: STUPEŇ PROJEKTU DPS DÍLČÁK ČÍSLO D147-001