

TABULKA MÍSTNOSTÍ: SO 01 - 1.P.P. až 2.N.P. Příloha č. 1

č.m.	účel místnosti	plocha	seznam vnějších vlivů	prostory	požadavky	podlaží	poznámka
101	Chodba	34,09	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	1NP	
102	Chodba	4,10	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
103	Mytí Termonosičů	13,27	AB5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
104	Sklad čistých nádob+rezerv	5,84	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
105	Sklad+úklid	1,21	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
106	sklad špinavého prádla	3,91	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
107	Prádelna a sušárna	18,44	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
108	Sklad čistého prádla	4,42	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
109	Technická místnost	17,10	AA5,BA4,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
110	Sklad	5,96	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
111	Umývárna zaměstnanci	7,24	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
112	Chodba	5,58	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
113	WC ženy	1,80	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	2NP	zóny
114	WC muži	2,34	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		zóny
115	Kuchyň+jídelna	23,22	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
116	Šatna zaměstnanci	28,81	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
117	Dílna	31,26	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
118	Sklad pneumatik	22,09	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
119	Sklad kompenzačních pomů	30,86	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
120	Sklad úklidové prostředky	15,57	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
121	Sklad kancelářské potřeby	30,62	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
201	Vstupní rampa		AB8	nebezpečný	P.CH.	2NP	
202	Zádveří	3,12	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
203	Chodba	6,84	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
204	Sklad	6,76	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
205	Zasedací místnost	19,54	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
206	Předsíň WC	2,25	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
207	WC	2,13	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
208	WC invalidi 1	4,68	AA5,BA3,BC1,BD1,CA1	nebezpečný	P.CH.		zóny
209	Chodba	27,37	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
210	Úklidová místnost	2,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
211	Sprcha invalidi	6,98	AA5,BA3,BC1,BD1,CA1	nebezpečný	P.CH., POSP.		
212	WC invalidi 2	4,13	AA5,BA3,BC1,BD1,CA1	nebezpečný	P.CH.		zóny
213	Chodba	9,25	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	2NP	
214	Sklad	2,71	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
215	Schodiště	10,72	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
216	Odpočinková místnost	32,72	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
217	Herna pro stacionář	20,59	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
218	Denní stacionář	41,63	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
219	Terasa		AB8	nebezpečný	P.CH.		
220	Kuchyňka+jídelna	14,25	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		
221	Kancelář 1	19,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
222	Kancelář 2	20,05	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
223	Kancelář 3	22,09	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
224	Archiv účetní	7,98	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
225	Archiv ředitelka	3,32	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
226	Archiv klienti	3,32	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
227	Kuchyňka	4,36	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		
228	Kancelář 4	5,50	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
229	WC personál	1,78	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
230	Předsíň WC	1,78	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		

LEGENDA:

POSP. ochrana pospojováním
 P.CH. ochrana proudovým chráničem
 VP venkovní prostor