

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 1.N.P. - 2.N.P. Příloha č. 2

č.m.	účel místnosti	plocha	osvětlenost E _{pk}	krytí	typ svítidel	podlaží	poznámka
101	Chodba	34,09	100	IP 20	3xE+3xN	1NP	
102	Chodba	4,10	100	IP 20	1xA+1xN		
103	Mytí termonosičů	13,27	300	IP 44	4xG+1xN		
104	Sklad čistých nádob+rezerv	5,84	100	IP 20	2xA		
105	Sklad+úklid	1,21	100	IP 20	1xA		
106	Sklad špinavého prádla	3,91	100	IP 20	1xA		
107	Prádelna a sušárna	18,44	300	IP 44	5xG+1xN		
108	Sklad čistého prádla	4,42	100	IP 20	1xA		
109	Technická místnost	17,10	200	IP 20	3xE+1xN		
110	Sklad	5,96	100	IP 20	1xA		
111	Umývárna zaměstnanci	7,24	200	IP 44	2xC+1xD		
112	Chodba	5,58	100	IP 20	1xA		
113	WC ženy	1,80	200	IP 20	1xA		
114	WC muži	2,34	200	IP 20	1xA		
115	Kuchyň+jídelna	23,22	200	IP 20	4xE		
116	Šatna zaměstnanci	28,81	200	IP 20	5xE		
117	Rampa	28,81	500	IP 44	3xS+1xN		
118	Prostor pod terasou	17,46	100	IP 44	4xZ+2xN		
119	Zádveří	6,41	100	IP 20	1xE+1xN		
120	Dílna	15,87	100	IP 20	5xE+1xN		
121	Sklad kompenzač. pomůcek	30,86	100	IP 20	2xE+1xA		
122	Sklad úklidové prostředky	15,57	100	IP 20	3xG+1xN		
123	Sklad kancelářské potřeby	30,62	100	IP 20	2xE+1xA		
201	Vstupní rampa		50	IP 44	3xZ	2NP	
202	Zádveří	11,44	100	IP 20	2xA+1xN		
203	Zasedací místnost	28,98	100	IP 20	9xH+1xN		
204	Předsíň WC	2,25	100	IP 20	1xA		
205	WC	2,13	500	IP 20	1xA		
206	WC invalidi 1	4,68	200	IP 20	1xA		
207	CHodba	27,37	200	IP 20	4xE+3xN		
208	Úklidová místnost	2,53	200	IP 20	1xA		
209	Sprcha invalidi	6,98	100	IP 44	2xC+1xD		
210	WC invalidi 2	4,13	200	IP 20	1xA		
211	CHodba	9,25	200	IP 20	1xE+1xN		
212	Úklidová místnost	2,71	200	IP 20	1xA		
213	Schodiště	10,72	100	IP 20	1xF+1xN		
214	Odpočinková místnost	32,72	100	IP 20	3xE+1xN		
215	Herna pro ambul. službu	27,23	100	IP 20	5xH+1xN		
216	Denní místnost pro amb.službu	40,55	100	IP 20	7xE		
217	Terasa		300	IP 44	4xZ		
218	Kuchyňka+jídelna	14,25	200	IP 20	2xH+1xK		
219	Kancelář 1	14,87	50	IP 20	5xH		
220	Kancelář 2	20,05	200	IP 20	8xE		
221	Kancelář 3	22,09	500	IP 20	9xE		
222	Archiv účetní	7,98	500	IP 20	2xE		
223	Archiv ředitelka	3,32	200	IP 20	1xE		
224	Archiv klienti	3,32	200	IP 20	1xE		
225	Kuchyňka	4,36	200	IP 20	1xE+1xK		
226	Kancelář 4	5,50	500	IP 20	3xE		
227	WC personál	1,78	200	IP 20	1xA		
228	Předsíň WC	1,78	200	IP 20	1xA		
VP	venkovní prostor			IP 44			

POZNÁMKA:

- A stropní LED svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP40-Lucis
- B stropní LED svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP44-Lucis
- D nástěnné LED svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP44-Lucis
- E stropní LEDsvítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP40-Lucis
- F nástěnné LED svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP40-Lucis
- K LED svítidlo pod kuch. linku s vypínačem 1x18W - SB 118 EP
- G stropní LED svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronika, IP44-Lucis
- S stropní LED svítidlo 33W, IP 20 - OMEGA LED 3900-840 HF Q597
- Z nástěnné venkovní LED svítidlo, HF senzor, IP 44 WL120V LED12S/830
- N nouzové svítidlo 1x11W, min.1 hod., autotest, IP 20 - LOGICA LG 11 W SE