



PROUDOVÁ SOUSTAVA:	TN-C-S	3+PEN, 3+PE+N	400/230 V, 50 Hz.
OCHRANNÁ OPATŘENÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):			
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	provedena podle č.	411.1	ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ	provedena podle č.	411.3.1	ČSN 33 2000-4-41 ed.3
oprávněná: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM	provedena podle č.	411.3.3	ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- LEGENDA:
- KABEL K PARK. OSVĚTLENÍ
CYKY 3Jx6 mm2 - v zemi-155 m
 - KABEL K VALBOXU
CYKY 5Jx25 mm2 - v zemi-70 m
 - NOVÁ LAMPA
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

AUTORIZACE:
Ing. Václav Smetana
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNICKOU PRÁCI VE STAVITELSTVÍ
OPRAVY A ÚDRŽBA STAVBY
POPRIS:

0	UDĚLEN	1. VÝKON	Ing. Smetana	Ing. Smetana	Ing. Smetana
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL.	ZPRACOVAN.	SCHVÁLIL.
REVIZE					
STAVBA:			ZPRACOVATEL PROJEKTU:		
REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY			Ing. Václav Smetana		
INVESTOR:			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
m. Bělo Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kutná Hora			Ing. Václav Smetana		
MÍSTO STAVBY: Masarykova 453/6, 284 01, Kutná Hora, k.ú. Kutná Hora, p.č. 6/2541			VYPRACOVAN:		
PROJEKT: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			DATUM ZPRACOVÁNÍ: DUBEN 2023		
ORIGINÁLNÍ VÝKRES:			FORMÁT: A4		
SITUACE			DPS: D1448-012		
MĚŘÍTKO: 1:100			ARCHIVNÍ OBR.:		