

Požadavky na světelně technické výpočty - etapa Kaňk

ID	Chodník levý šířka [m]	Chodník pravý šířka [m]	Počet jízdních pruhů []	Přesah SB [m]	Rozteč měřících bodů [m]	Rozteč sloupů [m]	Světlo - typ soustavy	Typ svítidla	Třída osvětlení	Udržovací činitel	Vzdálenost fasády před SB [m]	Vzdálenost fasády za SB [m]	Výška [m]	Výška měřícího pásu [m]	Zóna životního prostředí	Šířka vozovky [m]
1051184	1	0	2	1	1	35	jednostranná	B2	M5	0,8	0	0	10	2	E2	7
1051183	1	0	2	1	1	35	jednostranná	B2	M5	0,8	14,5	0	10	2	E2	7
1051185	1	0	2	1	1	35	jednostranná	B2	M5	0,8	19	0	10	2	E2	7
1051186	1	0	2	0,5	1	35	jednostranná	B2	M5	0,8	0	0	10	2	E2	7
1051187	1	0	2	0	1	40	jednostranná	A3	M5	0,8	10	0	10	2	E2	6,5
1051188	0	0	2	0	1	39	jednostranná	A3	M6	0,8	27	6	6	2	E2	4,5
1051190	1,5	0	2	1	1	40	jednostranná	B2	M5	0,8	12	0	10	2	E2	7
1051189	1	0	2	1,5	1	40	jednostranná	B2	M5	0,8	17,4	8	10	2	E2	7,5
1051192	1	0	1	0	1	27,8	jednostranná	A3	M6	0,8	8,4	3	6	2	E2	5
1051191	0	0	1	0	1	26,7	jednostranná	A3	M6	0,8	9	0	6	2	E2	4,5
1051194	0	0	1	-1	1	30	jednostranná	A3	M6	0,8	8,5	2	5	2	E2	4
1051193	0	0	2	-1	1	25	jednostranná	A3	M6	0,8	13,5	4	6	2	E2	6
1051195	0	0	1	-1	1	34	jednostranná	A3	M6	0,8	9,2	2,5	5	2	E2	4
1051196	0	0	2	-1,5	1	26,8	jednostranná	A3	M6	0,8	9,1	2,4	6	2	E2	5
1051386	0	0	0	0	1	36	jednostranná	A3	P6	0,8	16	0	6	2	E2	2