



MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor investic, technické oddělení
www.mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN.: DS
Ze dne: 10. 11. 2020
Naše č. j. : MKH/139009/2020/INV TEC/MAB
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum: 10. 12. 2020

Zasláno:
REINVEST spol. s r.o.
K Novému Dvoru 897/66
142 00 Praha 4

Kutná Hora, Čáslavská ulice – vybudování nového chodníku, včetně veřejného osvětlení

(sloučené územní řízení a stavební povolení)

Vážení,

na základě Vámi předložené projektové dokumentace řešící výstavbu chodníku, včetně veřejného osvětlení v části ulice Čáslavská v Kutné Hoře, vydává technické oddělení odboru investic následující vyjádření za jednotlivé správce:

Správa místních komunikací (D.Vepřek 327 710 186, J. Pospíšilová 327 710 182):

Na základě předložené projektové dokumentace sdělujeme, že technické oddělení - správa komunikací souhlasí s navrženým řešením stavby komunikace.

V případě potřeby provést výkopové práce, např. při napojení nového chodníku na stávající chodník apod., musí před zahájením zemních prací na komunikaci požádat investor (popř. prováděcí firma) o vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace vlastníka – Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, kdy žadatel uvede termín provádění stavebních prací.

Ve vyjádření budou stanoveny podmínky pro zásah do komunikace a její uvedení do původního stavu. V podmínkách bude mimo jiné uvedeno:

- vykopaný materiál může být skladován na komunikaci v místě rekonstruované komunikace, tedy v prostoru úplné uzavírky atd.

Na základě tohoto vyjádření vystaví investorovi odbor dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu v Kutné Hoře rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace.

Správa veřejné zeleně (Bc. M. Šesták 327 710 184):

S předloženou dokumentací souhlasíme.

Veřejné osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):

S předloženou projektovou dokumentací řešící nové veřejné osvětlení nesouhlasíme.

Dokumentace vykazuje tyto nedostatky:

- není řešeno doplňkové osvětlení přechodů pro chodce (při výjezdu z okružní křižovatky a za křižovatkou s ulicí V Zákoutí), chybí nová světelná místa určená záměrem (ID577168, 577253)

- nejsou řešeny protlaky nebo překopy komunikací
- v rozporu se záměrem jsou kabely ukládány pouze do pískového lože, nikoli do vrapové chráničky (kopoflex)
- chybí rezervní chránička 40/50 kopoflex
- nejsou zapracovány řídicí/spínací prvky v patě sloupů
- chybí řezy pokládky kabelů a chrániček
- nejsou vyznačeny ani uvedeny světelná místa určená k demontáži...

Žádáme, aby projektová dokumentace byla doplněna a zpracována dle předaného „Záměru výstavby veřejného osvětlení“).

Slavnostní osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):

Dle předložené projektové dokumentace nedojde ke styku s kabelem slavnostního osvětlení v majetku Města Kutná Hora.

Metropolitní síť (B. Marhanová 327 710 191):

Dle předložené projektové dokumentace nedojde ke styku se stávající optickou trasou metropolitní sítě.

V rámci stavby požadujeme položení 1 ks chráničky HDPE ø 40 mm (oranžová) v celé nové trase veřejného osvětlení. Tutu chráničku žádáme zapracovat do PD řešící veřejné osvětlení

Soustava CZT (B. Marhanová 327 710 191):

Dle předložené projektové dokumentace nedojde ke styku s horkovodem soustavy CZT.

Odpadové hospodářství (Bc. K. Hladíková 327 710 187):

Odpady vzniklé na stavbě předávejte k recyklaci, využití nebo ke zneškodnění jen osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s jeho prováděcími předpisy. Výkopové zeminy jsou odpadem ve smyslu zákona.

V prostoru stavby a v přilehlých ulicích musí být zajištěn svoz odpadů z popelnic od jednotlivých nemovitostí. Žádáme, aby dodavatel stavby před zahájením prací kontaktoval svozovou firmu MVE PLUS, s.r.o., Hejdov 1666, 286 01 Čáslav, a projednal s ní v dostatečném předstihu dobu a průběh uzávěrky provozu v dotčené oblasti. Kontakty na zástupce firmy jsou: dispečerka provozu pí. Deverová, tel.: 606 781 464, e-mail: ivana.deverova@ave.cz nebo dispečer provozu p. Kohout tel.: 602 270 566, e-mail: pavel.Kohout@ave.cz , případně jednatel společnosti Mgr. Kalivodová tel.: 728 248 811, e-mail: sarka.kalivodova@ave.cz, nebo jednatel společnosti Ing. Bartoň tel: 724 088 896, e-mail: mveplus.jednatel@seznam.cz. Zároveň žádáme, aby dodavatel stavby projednal se svozovou firmou i čas a místo, kam bude přistavovat popelnice v den svozu tak, aby byl v dotčené oblasti zajištěn svoz odpadů, včetně následného vrácení vyprázdněných popelnic na místo jejich původního umístění.

S pozdravem

Ing. Andrea Bodišová
vedoucí technického oddělení