



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.
Petr Havlík
Polepská č.p.667
280 02 Kolín

č. j.: 20240594/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 27.05.2024

Věc: „Kutná Hora – TS, kNN pro Školní kuchyni a jídelnu“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení

| | |
|--------------------------------|---|
| Stupeň projektové dokumentace: | dokumentace stavby |
| Projektant: | ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. - Petr Havlík, 280 02 Kolín |
| Číslo projektu: | EM: 24 208 |
| Investor: | Město Kutná Hora |

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení: „Kutná Hora – TS, kNN pro Školní kuchyni a jídelnu“.

Popis stavby: Na pozemek parc. č. 256 bude osazena odběratelská trafostanice 1x630, která bude umístěna do zahrady zalícovaná s oplocením do ulice Kudrnova. Z této trafostanice bude vytaženo kabelové vedení 1kV, které je vedeno zahradou a areálem Školní kuchyně a jídelny, po pozemcích parc.č. 256, st. 254/1, 255/2 a st. 255/3. Kabelové vedení 1kV bude ukončeno ve stáv. kabelové rozpojovací skříni SR502, umístěné ve fasádě Školní jídelny.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. Jedná se o příváděcí vodovodní řad „C“ – ocel DN 500.

Dále v zájmovém území vede vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt školy. Ochranné pásmo přípojek je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- **odběratelská trafostanice bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu - tj. 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí,**

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377


Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100



- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,
- při křížení bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005,
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a přípojek ručně, bez použití mechanizace,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- před ukončením stavebních prací vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření, zejména pak ochranného pásma vodovodu dle zákona 274/2001 Sb. O provedené kontrole bude sepsán protokol,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, tel. 327 588 142, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace