



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

Odbor životního prostředí

sídlo : Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz



Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše Č.j. :

SpZN.:

MKH/049949/2024

MKH/048823/2024/02

ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.

Kolín, Polepská 667

280 02

Vyřizuje:

Ing. Lada Truhlářová

Tel.:

327710264

E-mail:

truhlarova@mu.kutnahora.cz

Datum:

27.5.2024

### **Kutná Hora – TS, kNN pro školní kuchyni a jídelnu,** **Číslo stavby EM: 24 208**

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, obdržel dne 6.5.2024 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci v k.ú. Kutná Hora, na pozemku p.č. 256, 254/1, 255/2, 255/3 dle KN, jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dle zákresu v přiložené situační mapce.

Po posouzení záměru z hlediska ochrany životního prostředí jako příslušný orgán státní správy:

1. ve vodním hospodářství (Ing. Žalská, tel. 327 710 266) sdělujeme, že dle předložené PD se stavba nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Záměr je možný.

2. v oblasti nakládání s odpady (Bc. Brandejský, tel. 327 710 263) sdělujeme, jako předběžnou informaci ve smyslu § 139 správního řádu, že pokud součástí stavby není terénní úprava nebo odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, respektive, nejde o změnu dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, nejsme, ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v takovém případě, dotčeným orgánem při rozhodování podle stavebního zákona. V opačném případě je k realizaci předmětného záměru nutné závazné stanovisko, respektive, vyjádření podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; konzultujte se stavebním úřadem.


Projektová dokumentace musí obsahovat maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě a jejich likvidaci (popis nakládání s odpady), bilanci zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin a zhodnocení souladu navrhovaných způsobů a režimů nakládání s odpady a získanými/vytěženými hmotami se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy.

Odpady vzniklé při výstavbě budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Stavebník zajistí/soustředí písemný přehled o produkovaném množství a druzích odpadů při výstavbě a jejich likvidaci (včetně dokladů o jejich využití nebo odstranění), jako součást dokumentace stavby. Tyto doklady budou předloženy v rámci kontrolní prohlídky podle stavebního zákona.

3. ochrany ovzduší (Ing. Truhlářová, tel. 327 710 264) sdělujeme, že z důvodu možného výskytu těžkých kovů po bývalé hornické činnosti v dané lokalitě, stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby byla realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (např. zkrápnění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, instalace protiprašných zábran, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery, zakrytí vytěženého materiálu z výkopů).

4. lesů (Vizner, tel. 327 710 274) sdělujeme, že předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Situace dle žadatele:



5. ochrany přírody (Ing. Kristýna Krepsová, tel. 327 710 270) sdělujeme, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s akcí souhlasíme s následujícími podmínkami:

- Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017(<https://nature.cz/web/cz/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu>)
- Hrana výkopu bude vedena minimálně 2,5 m od pat kmenů stromů.
- V případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů (nové kabely uložte do podvláknutých chrániček).
- Při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka.
- Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či ke keřům.
- Výkopy v okapové linii dřevin nebudou prováděny v době mrazu.



Upozorňujeme na skutečnost, že veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve všech svých částech chráněny před poškozením. Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin.

**6. ochrany zemědělského půdního fondu** (Ing. Jelínková, tel. 327 710 259) sdělujeme, že z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k akci námitek. Při realizaci budou dodrženy obecné podmínky ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s uvedeným zákonem.

*Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě je riziko zvýšené koncentrace půdy arzénem a dalšími těžkými kovy, v nadlimitních hodnotách rizikových prvků podle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy. V souvislosti s touto problematikou byla zpracována studie Expozice arzénu z životního prostředí v okolí Kutné Hory a Hodnocení prašnosti z plošných zdrojů – starých hald po dobývání a zpracování rud v oblasti Kutná Hora – hodnocení zdravotních rizik. Informace k této problematice naleznete také na <http://mu.kutnahora.cz/mu/problematika-tezkych-kovu>*

*V případě potvrzení zátěže je nutné nakládat s veškerou zeminou dle platného zákona o odpadech a o ochraně veřejného zdraví.*

*Tyto skutečnosti musí být zohledněny při zásazích do terénu a přesunech hmot.*

Mgr. Kristýna Kosová  
vedoucí odboru