

**Hasičský záchranný sbor
Územní odbor Kutná Hora
stanice HZS Kutná Hora
U Zastávky 280
284 01 Kutná Hora**

ID datové schránky: f3ahpz8

E-mail: podatelna.kh@sck.izscr.czE-mail: ps.kutna.hora@sck.izscr.cz

Váš dopis zn./ ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje

Pardubice dne:

KV-KH-001/2023

Ing.Kvaček

18.5.2023

Dobrý den,

zasíláme Vám žádost k vydání **stanoviska k dokumentaci** pro vydání společného povolení stavby (Územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby):

**„NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ Č.P. 400-403 V UL BENEŠOVA NA
CZT KUTNÁ HORA**

Investorem akce je Město Kutná Hora, projektantem je ENESA a.s..

Předmětem stavby je nová stavba teplovodní přípojky z předizolovaného potrubí 2x DN 80-DN 50-DN 32 v celkové délce 72m a to do čtyř objektů č.p. 400-403 v ulici Školní a Benešova. Přípojka teplovodu pro objekty bude napojena v zemi v chodníku v komunikaci ul. Nerudova a dále bude vedena zemním výkopem vnitroblokem podél budov č.p. 400-403, do kterých budou provedeny odbočky do suterénů a to v DN 32. V č.p. 400-402 bude teplovod zaslepen do doby rekonstrukce či osazení domovní předávací stanice, v č.p. 403 bude osazena nová objektová předávací stanice (OPS) o výkonu 37kW UT a 19kW TV.

S pozdravem

**ING. PAVEL KVAČEK****HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

+420 606 608 752

+420 466 053 511

PAVEL.KVACEK@ENESA.CZENESA A.S., ARNOŠTA Z PARDUBIC 676, 530 02 PARDUBICE, WWW.ENESA.CZ

Dobrý den,

stavba splňuje kritéria stavby kategorie 0 dle § 6 vyhlášky 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Ke stavbě kategorie 0 a I se dle § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává státní požární dozor.

S pozdravem

nrap. Tomáš Mejstřík

Vrchní inspektor – kontrolní činnost, stavební prevence

HZS Středočeského kraje

územní odbor Kutná Hora

U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Tel.: 950 875 161

E-mail: tomas.mejstrik@sck.izscr.cz

