



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

ENESA a.s.
Ing. Pavel Kvaček
U Voborníků 852/10
190 00 Praha 9 - Vysočany

č. j.: 20230697/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 22.06.2023

**Věc: „NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ NA CZT KUTNÁ HORA“
– vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby**

Stupeň projektové dokumentace: DSP

Projektant: ENESA a.s. - Ing. Pavel Kvaček, Pardubice

Číslo projektu: 23047, datum: 04/2023

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ NA CZT KUTNÁ HORA“.

Popis stavby: Připojená bytových domů č.p. 400-403 na teplovod (CZT) města Kutná Hora. Předmětem stavby je nová a trvalá stavba teplovodní přípojky z předizolovaného potrubí 2x DN 80-DN 50-DN 32 v celkové délce 72m a to do čtyř objektů č.p. 400-403 v ulici Školní a Benešova. Přípojka teplovodu pro objekty bude napojena v zemi v chodníku v komunikaci ul. Nerudova a dále bude vedena zemním výkopem vnitroblokem podél budov č.p. 400-403, do kterých budou provedeny odbočky do suterénů a to v DN 32. V č.p. 400-402 bude teplovod zaslepen do doby rekonstrukce či osazení domovní předávací stanice, v č.p. 403 bude osazena nová objektová předávací stanice.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Při realizaci stavby dojde ke střetu s naším zařízením.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:


- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,



- **vzhledem k uložení stávajícího vodovodu a kanalizace požadujeme, aby přechod komunikace ul. Nerudova byl proveden překopem,**
- bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005,
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jeho možného poškození,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, tel. 327 588 142, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace