

PŮDORYS STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY

Předizolované potrubí DN80/180

Předizolované potrubí DN80/160

ŘEZ A-A

Dlažba
Betonová mazanina
Oprava hydroizolace
Podkladní beton

PŘEDÁVACÍ
STANICE

TEPLOVODNÍ
PŘÍPOJKA

Podlaha 1NP

2x Kulový kohout DN80

Ocelové potrubí DN80 z mat. P235GH
dle ČSN EN 10216-2

SV 80/180, SV 80/160

Těsnící kroužek 180, Těsnící kroužek 160

Předizolované potrubí DN80/160, DN80/180

Zabetonovat po montáži

Montážní otvor
pro vsazení oblouků

Oblouk 90° 1,2x1,2m DN80/160, DN80/180
Opatřit polštářováním

Zásyp

VEDOUČÍ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	EVELIS
VÝKRES NAVRHL:	Ing. Vojtěch Tomášik	SCHVÁLIL:	Ing. Dita Doležalová	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE:	Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR:	KH TEBIS, s.r.o.			
STAVBA:	Technické připojení sportovní haly BIOS			STUPEŇ: DPS
MÍSTO STAVBY:	Puškinská 617, 284 01 Kutná Hora			DATUM: 08/2024
STAVEBNÍ OBJEKT:				MĚŘÍTKO: 1:20
ČÁST:	D.1.1 Potrubní část			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P013-24
OBSAH VÝKRESU:	VZOROVÝ VSTUP DO OBJEKTU			ARCHIVNÍ ČÍSLO: P01324-DPS-017