PARALELNÍ ODBOČKA
DN100/200 / DN80/160, L=1200 mm

PARALELNÍ ODBOČKA
DN100/200 / DN80/180, L=1200 mm

STÁVAJÍCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ DN100

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ DN80/160

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ DN80/180









Technické parametry:
Maximální provozní teplota : 90°C
Jmenovitý tlak : 6 bar

Bez teplotního předpětí.
Krytí dle podélného řezu.



ZNAČENÍ:



LEGENDA POTRUBÍ

- NOVÉ PŘÍVODNÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ ZPĚTNÉ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ

Digitálně podepsal Ing. Dita Doležalová
Datum: 2024.09.02 18:54:33 +02'00'

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová
VÝKRES NAVRHL:	Ing. Vojtěch Tomašík	SCHVÁLIL:	Ing. Dita Doležalová
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	KH TEBIS, s.r.o.		
STAVBA:	Technické připojení sportovní haly BIOS	STUPEŇ:	DPS
MÍSTO STAVBY:	Kutná Hora	DATUM:	08/2024
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:	1:200
ČÁST:	D.1.1. Potrubní část	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	P013-24
OBSAH VÝKRESU:	KLADEČSKÝ PLÁN	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	P01324-DPS-014