



## MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor investic, technické oddělení**

tel.: 327 710 111\*

e-mail: [investice@kutnahora.cz](mailto:investice@kutnahora.cz), [www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz)

Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše č. j.

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

MKH/084221/2017/INV TEC/MAB

Božena Marhanová

327 710 191, 602 355 16

[marhanova@mu.kutnahora.cz](mailto:marhanova@mu.kutnahora.cz)

5. 2. 2018

Zasláno:

CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO

Robert Juřina

Převrátiská 330

390 01 Tábor

### **Parkoviště autobusů Sedlec vyjádření k PD ve stupni DUR**

Vážení,

Město Kutná Hora obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci řešící výstavbu parkoviště autobusů v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

Předložená dokumentace pro územní řízení řeší výstavbu parkoviště pro 8 autobusů a 50 osobních automobilů, včetně osvětlení celého parkoviště, informačního systému a připravenosti pro parkovací automaty, průchozího přístřešku pro cestující s WC a souvisejícími přípojkami, odvodnění parkoviště a zpevněných ploch, chodníků a pochozí mlatové plochy, a to vše na pozemcích v k.ú. Sedlec u Kutné Hory parc.č.: 54/2, 54/4, 65/5, 71/22, 71/23, 779/2, 779/4, 779/6, 779/8, 779/9, 779/10, 779/11, 779/12, 779/13, 779/14, 779/16, 779/18, 779/33, 779/40, 779/4 a 807/8.

#### **Město Kutná Hora**

na základě předložené projektové dokumentace

#### **s o u h l a s í**

**s vydáním územního rozhodnutí**

**s tím, že v projektové dokumentaci ve stupni DSP budou zpracovány tyto požadavky:**

- Osvětlení parkoviště bude napojeno na stávající síť veřejného osvětlení, napájecí bod určí provozovatel VO Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora. U napájecího bodu (sloupu VO), nebo na jiném vhodném místě bude vybudována rozpojovací skříň, do které bude možno umístit podružný elektroměr pro případ pronájmu parkoviště.
- VO bude vybudováno v souladu s přijatými technickými standardy (<http://mu.kutnahora.cz/file/2556/download/>) pro Kutnou Horu, mimo jiné není vhodné do soustavy VO zavádět další typ svítidel.
- V současné době probíhají kroky vedoucí ke zprovoznění dvou nových autobusových linek MHD vedoucích kolem uvedeného parkoviště, doporučujeme tedy umístit na plochu parkoviště i autobusovou zastávku MHD.
- Dojde k upřesnění, jaké dřeviny budou pokáceny.
- Vzhledem k nákladnosti údržby nebudou pro novou výsadbu použity platany ale dřevozce nebo akáty.

- Z důvodu následné údržby nebude vysazen strom, jehož kmen by prorůstal střechou altánu.
- Budou dodrženy podmínky odboru životního prostředí, uvedeny ve vyjádření ze dne 11.1.2018, které je přiloženo.
- Bude požádáno o závazné stanovisko odboru památkové péče, školství a kultury při MÚ Kutná Hora.

Další stupeň PD bude předložen OI-technickému oddělení k vyjádření.

S pozdravem

Ing. Andrea Bodišová  
vedoucí technického oddělení

Příloha: Vyjádření Odboru životního prostředí