

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora

Adresa: U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Tel.: 950 875 129

Fax: 950 875 001

E-mail: spisovna.kh@sck.izscr.cz

Ev. č. KH - 560 - 2/2017/PD

Kutná Hora 9. 1. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Bc. Jakub Grenar, tel.: 950 875 162, e-mail: jakub.grenar@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Kutná Hora, Sedlec, k. ú. 677973 Sedlec u Kutné Hory, č. parc. 54/2, 54/4, 65/5, 71/22, 71/23, 779/2, 779/4, 779/6, 779/8, 779/9, 779/10, 779/11, 779/12, 779/13, 779/14, 779/16, 779/18, 779/33, 779/40, 779/44, 807/8

Název stavby : Parkoviště autobusů Sedlec

Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Předložená dokumentace : Projektová dokumentace k územnímu řízení

Zpracovatel : Ing. arch. Martin Jirovský ČKA - 03311

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 22. 12. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m. Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně **HZS Stč. kraje územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 15 dnů předem.**

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
26

plk. Ing. Jiří Pokorný
ředitel územního odboru
rada