



MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor investic, technické oddělení
www.mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše č. j. : MKH/005830/2021/INV TEC/MAB

Zasláno:

GREGOR – projekt invest, s.r.o.

Ing. Radek Gregor

Vyřizuje:

591 01 Počítky 18

Tel.:

E-mail:

Datum: 12. 4. 2021

BUS parkoviště Sedlec DSP

Vážený pane,

odbor investic obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP řešící výstavbu parkoviště pro autobusy v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

Město Kutná Hora

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací za dodržení následujících podmínek:

Správa místních komunikací (D.Vepřek 327 710 186, J. Pospíšilová 327 710 182):

Na základě předložené projektové dokumentace sdělujeme, že technické oddělení - správa komunikací **souhlasí** s navrženým řešením stavby parkoviště.

Před zahájením zemních prací na okolních místních komunikacích (chodníky) požádá investor (popř. prováděcí firma) o vyjádření ke zvláštnímu užívání místní komunikace vlastníka – Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, kdy žadatel uvede termín provádění stavebních prací.

Před vydáním stavebního povolení musí být požádáno o zřízení sjezdu – nájezdu, neboť přejezdy jsou vedeny přes stavby místních komunikací, resp. přes níže uvedené chodníky v ulicích Nad Sady a ve Vítězné ulici.

Stávající vytěžené a dále použitelné stavební materiály budou prokazatelně předány Městu Kutná Hora, přesněji spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara č.p. 22, zodpovědná osoba: Ing. Chramosta – 606 075 012, příp. Jiří Lebduška – 724 899 824.

Ve vyjádření budou stanoveny podmínky pro zásah do komunikací, tj. chodníků v ulici Nad Sady a ve Vítězné ulici a jejich uvedení do původního stavu.

V podmínkách bude mimo jiné uvedeno:

- vykopaný materiál nebude skladován na komunikaci, musí být odvezen na skládku apod.
- konečná úprava povrchu komunikace bude provedena dle předložené projektové dokumentace

Na základě těchto vyjádření vystaví investorovi odbor dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu v Kutné Hoře rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace a rozhodnutí o zřízení sjezdů.

Z důvodu, že technické oddělení nemá v kompetenci IT systémy, v tomto případě je nutné řešení informačního systému o obsazenosti parkoviště, předkládáme vyjádření člena IT komise.

Správa veřejné zeleně (Bc. M. Šesták 327 710 184):

Jako správci veřejné zeleně s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Žádáme, aby z důvodu nákladnosti na údržbu nebyly použity platany, ale dřezovce nebo akáty.

Veřejné osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):

Napájecím bodem pro veřejné osvětlení (VO) parkoviště je určen stávající rozvaděč ID 657166 (RVO9) umístěný u trafostanice v ulici Čechova, a to tak, že je možno sloučit stávající první a druhou větev, čímž se uvolní sada pro osvětlení parkoviště.

Jelikož nová trasa kabelového vedení pro parkoviště bude shodná s trasou stávajícího VO, bude ekonomicky výhodné provést kompletní modernizaci těchto světelných míst (SM). Je nutné vyřešit zájmovou oblast jako jeden fungující celek, tzn. sjednotit režim VO, typy svítidel a dobudovat doplňkové osvětlení přechodů pro chodce na obou okružních křižovatkách. V této souvislosti upozorňujeme, že na DOPP Ok u Alberta byla odboru investic předána již zpracovaná PD, z které lze využít trasy kabeláží, body napojení pro jednotlivá SM a smlouvu na obslužnost (věcné břemeno – K. Schwarzenberg).

V příloze zasíláme vyjádření garanta veřejného osvětlení, kde jsou specifikovány technické požadavky na jednotlivé prvky VO. Zvláště pak upozorňujeme na tyto požadavky:

- kabely budou uloženy v celé své délce v korugované chráničce 40/50 (chránička zatažena do paty stožáru)
- další korugovaná chránička 40/50 bude v celé trase položena jako rezervní
- upozorňujeme na stávající přípojku nn pro osvětlení BUS čekárny (reklamní panel), a to ze SM ID 657592 (nutné zachovat)
- ze stejného MS je vrchním vedením napojen reklamní panel (podružný elektroměr), z tohoto důvodu je nutné nové SM opatřit ve výšce 5,8 m nad zemí zásuvkou PewerCon
- Stejně zásuvky budou osazeny u SM, kde jsou plánované informační panely o obsazenosti parkoviště nebo na OK z důvodu kamerového systému
- další požadavky v samostatné příloze

Všechny tyto požadavky budou řešeny v prováděcí dokumentaci, je možné, že do doby realizace BUS parkoviště bude realizována stavba Masarykova II., kdy by došlo k vybudování VO v prostoru OK u Alberta, čímž by tato okružní křižovatka nemusela být řešena v PD BUS parkoviště.

Slavnostní osvětlení (B. Marhanová 327 710 191):

V zájmové lokalitě není vybudováno slavnostní osvětlení v majetku Města Kutná Hora.

Metropolitní síť (B. Marhanová 327 710 191):

Dle předložené dokumentace nedojde ke styku s metropolitní sítí v majetku Města Kutná Hora.

V rámci výstavby veřejného osvětlení bude v celé délce tras (i prostoru parkoviště) položen 1 ks HDPE chráničky ø 40mm oranžové barvy.

Soustava CZT (B. Marhanová 327 710 191):

V zájmové lokalitě se nenachází horkovodní potrubí soustavy CZT.

Odpadové hospodářství (Bc. K. Hladíková 327 710 187):

V rámci projektu bude BUS parkoviště osazeno městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů každý původce odpadů musí zajistit nakládání s odpady způsobem stanoveným tímto zákonem. Odpady pocházející z činnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob musí soustřeďovat odděleně a předávat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Výše uvedené připomínky požadujeme zapracovat do prováděcí projektové dokumentace.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců ode dne svého vydání.

S pozdravem

Ing. Andrea Bodišová
vedoucí technického oddělení

Příloha: Vyjádření k PD - Garant VO

- Odbor životního prostředí
- Odbor dopravy a SH
- IT komise - technologie detekce obsazenosti parkoviště