

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**NA DOTAZ č. 3 ze dne 12. 12. 2024**

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

“Nabíjecí stanice pro autobusy”**ČÁST 1 Výstavba VN přípojky s trafostanicí**

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne: 4. 12. 2024

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bfx3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku	
Hlavička odboru:	Odbor investic
Vedoucí odboru:	Ing. Jozef Králik
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Michaela Špačková
Telefon:	+420 327 710 233, +420 724 096 865
E-mail:	spackova@mu.kutnahora.cz
Administrátor zakázky:	Ing. Pavlína Daňková, dankova@mu.kutnahora.cz

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKYNázev zakázky: **ČÁST 1 Výstavba VN přípojky s trafostanicí**

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE DLE §114 odst. 1 ZZVZ

Druh Zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě §3 písm. a) a §53 ZZVZ

Režim Zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: **P24V00000067**

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotazy uchazeče:

V zadávací dokumentaci je dle poptaných výrobců kolizní situace - dle ZD je dispozice trafostanice jiná oproti technické specifikaci co se rozměrů týče a nejsou v ní zahrnuty technologie dle podmínek pro připojení do sítě ČEZ Distribuce, a.s. Od výrobce víme, že ZD obsahuje vady, a proto nám zpracoval variantu, kde tyto kolizní situace vyřešil. Dodání TS se však pohybuje mezi avizovanými 12 - 21 týdny od objednání. Tato zadávací dokumentace je v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Pro realizaci je nutné dodat opravenou prováděcí dokumentaci, ve které projektant vyřeší kolizní situace. Bude zadána projektantovi změnová dokumentace pro provedení stavby? I z těchto důvodů není možné dodržet požadovaný termín realizace do 31.3.2025.

Odpověď zadavatele:

V ZD se rozměr poptávaného kiosku liší o 25 cm (ohledně výšky kiosku), jedná se o administrativní chybu, která nemá vliv na zadání VZ s ohledem na skutečnost, že k realizaci poptávané akce je pro dodavatele nejdůležitější dokumentace v podobě projektu pro stavební povolení (viz.příloha č.8) a jeho technická specifikace. Variantně je možné použití obou kiosků, které schválí ČEZ. Důležité je, aby kiosky splňovaly normy. Kolizní situace v podobě rozměru o 25 cm delší - není podstatné. Termín realizace (31.3.2023) je podmíněn zahájením provozu elektrobusů v rámci zabezpečení MHD Kutná Hora. Termín realizace byl ověřován s ohledem na zkušenost v podobě výstavby kioskových trafostanic v Kutné Hoře.

V Kutné Hoře, 16. 12. 2024

S pozdravem
Ing. Pavlína Daňková
administrátor zakázky