

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**NA DOTAZ č. 2 ze dne 19. 2. 2025**

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

**“Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě
a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk”**

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele dne: 13. 2. 2025

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bfx3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Kontaktní osoby zadavatele pro veřejnou zakázku	
Vedoucí odd. projektového řízení:	Ing. Pavlína Daňková, 702 242 954
Vedoucí oboru investic:	Ing. Jozef Králik, 327 710 235, kralik@mu.kutnahora.cz ,
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Jan Trávníček, 327 710 232, travnicek@mu.kutnahora.cz
Administrátor zakázky:	Ing. Pavlína Daňková, dankova@mu.kutnahora.cz

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE DLE §14 odst. 3 zák. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Druh Zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě §3 písm.
a) a §53 ZZVZ

Režim Zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: P25V00000006

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz uchazeče č. 1:

1. Prosíme o specifikaci vysazovaných stromů z položky.

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

Odpověď zadavatele č. 1: *Jedná se o hrušeň obecnou. Stromy budou vysazeny do náležitých jam, při výsadbě budou instalovány závlahové a provzdušňovací sondy, budou kotveny čtyřmi kůly, obaleny rákosovou bandáží a zality. Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9051 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stromy budou vysazeny do stavebně připravených jam, kdy čistá hloubka prokořenitelného prostoru bude 1 m. Prostor bude vyplněn speciálním substrátem, který bude hutněn po vrstách o mocnosti 15 cm (nesmí být použito vibrační hutnění). V celém půdorysném průmětu prokořenitelného prostoru musí být umožněna volná výměna půdních plynů a možnost zasakování vody.*

Dotaz uchazeče č. 2:

2. POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

Prosíme o specifikaci potrubí. V PD SO 301 není kanalizace z potrubí DN 500 obsažena, prosíme o její doplnění.

Odpověď zadavatele č. 2: *Stávající dimenze a materiál potrubí není známý, projekt předpokládá dimenzi DN 500 z materiálu plast, skutečná dimenze a materiál potrubí bude zjištěn až v rámci stavby. Dojde k výměně stávajícího potrubí. Trativod (drenáž) je součástí SO 101.*

Dotaz uchazeče č. 3:

3. Ve III. Etapě SO 101 je položka POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, ale v PD je uvedeno potrubí DN 300. Jaké potrubí má být naceněno?

Odpověď zadavatele č. 2: *DN 300*

V Kutné Hoře, 21. 2. 2025

S pozdravem

Ing. Pavlína Daňková
vedoucí odd. projektového řízení
administrátor zakázky