

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**NA DOTAZ č. 5 ze dne 27. 2. 2025**

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

**“Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě
a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk”**

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele dne: 13. 2. 2025

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bfx3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Kontaktní osoby zadavatele pro veřejnou zakázku	
Vedoucí odd. projektového řízení:	Ing. Pavlína Daňková, 702 242 954
Vedoucí oboru investic:	Ing. Jozef Králik, 327 710 235, kralik@mu.kutnahora.cz ,
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Jan Trávníček, 327 710 232, travnicek@mu.kutnahora.cz
Administrátor zakázky:	Ing. Pavlína Daňková, dankova@mu.kutnahora.cz

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací Ke Gruntě a Vavřínecká, Kutná Hora-Kaňk

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE DLE §14 odst. 3 zák. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Druh Zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě §3 písm.
a) a §53 ZZVZ

Režim Zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: P25V00000006

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz uchazeče:

Ve vazbě na Dotaz uchazeče č. 2 a následnou odpověď zadavatele, Vás z důvodu řádného zpracování nabídky uchazeče, žádáme o přesnou specifikaci dimenze potrubí a materiálu (SN), včetně jejich případných délek, neboť odpověď zadavatele způsobuje značnou nejistotu očekávaných prací a materiálů během výstavby a v konečném důsledku umožňuje uchazečům u této položky spekulaci, protože DN do 500 může také znamenat i DN 100. Dále žádáme o zaslání situace umístění tohoto potrubí, aby bylo možné správně ocenit výkony dle jednotlivých etap a v neposlední řadě žádáme o potvrzení, že v případě změny dimenze dle skutečnosti nám nebude nijak položka krácena. Dále Vás žádáme o upřesnění, z jakého důvodu se v rámci odpovědi zadavatele č. 2 zmiňuje trativod? Tímto prosíme o jednoznačnou odpověď zadavatele, jaké položky má ve své nabídce ocenit. Uchazeč v této souvislosti upozorňuje zadavatele, že v případě kdy přesně neurčí jednotlivé položky, tímto svým postupem porušuje svou povinnost vyplývající z § 6 a § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“). Zadavatel tak obdrží vzájemně neporovnatelné nabídky. Podle ust. § 36 odst. 3 věty první Zákona, se odpovědnost zadavatele vztahuje na fázi zadávání, přesněji řečeno na fázi před podáváním nabídek („Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.“). Odpovědností zadavatele je totiž v první řadě zajistit, aby obdržel vzájemně porovnatelné nabídky. Tento závěr se ostatně dlouhodobě projevuje i v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – srov. např. rozhodnutí úřadu ze dne 3. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S249/2012/VZ-8167/2013/550/HKu: „Úřad uvádí, že zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají a podávají své nabídky. Požadavky na předmět plnění a technické podmínky musí být v zadávací dokumentaci uvedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby umožnila uchazečům podat vzájemně porovnatelné nabídky.“ Je třeba zdůraznit, že dané ustanovení Zákona směřuje zejména na dostatečnou pochopitelnost a srozumitelnost zadávacích podmínek, jejich náležitou úroveň podrobnosti apod. K tomu srov. např. komentářovou literaturu k ust. § 36 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek – DVOŘÁK, D., MACHUREK, T., NOVOTNÝ, P. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, str. 214: „Zadávací podmínky kromě umožnění vlastního rozhodnutí dodavatele, zda se zúčastní zadávacího řízení (typicky podá nabídku či žádost o účast) či nikoliv, musí být připraveny a formulovány v dostatečné míře podrobnosti, aby mohly být podány vzájemně srovnatelné nabídky. Zadavatel tedy zadávací podmínky vymezí v dostatečné míře podrobnosti, přičemž může současně vycházet z predikce dostatečné odborné úrovně uchazečů.“ K tomu uchazeč konstatuje, že i přes svou dostatečnou odbornou úroveň, není schopen v rámci uvedeného rizika stanovení ceny, zjistit které potrubí se v rámci díla bude realizovat a v jakém skutečném objemu se tyto položky vyskytnou.

Odpověď zadavatele:

Potrubí plastové DN 500 SN 10 hladké. Situace trasy viz příloha D2.5. Trativod zmíněn, aby nedošlo k omylu, že položka chybí, protože položka je součástí výkazu výměr komunikace. Specifikace upravena ve výkazu výměr.

Aktualizovaný výkaz výměr zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele E-zak v záložce zadávací dokumentace pod názvem: G1 Výkaz výměr _aktualizace 3. 3. 2025 a G2 - Kontrolní rozpočet_aktualizace 3. 3. 2025

Dále je zde příloha D2. 5 situace dešťové kanalizace určující rozsah trasy kanalizace. Změněné položky jsou zvýrazněny.

V Kutné Hoře, 3. 3. 2025

S pozdravem
Ing. Pavlína Daňková
vedoucí odd. projektového řízení
administrátor zakázky