



Vodohospodářská společnost  
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora  
tel. + 420 327 588 111  
info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz

STATUS stavební a.s.  
Ing. Václav Chýle  
Nádražní 998  
396 01 Humpolec

č. j.: 20250108/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 11.02.2025

**Věc: „Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Stupeň projektové dokumentace: DSP

Projektant: STATUS stavební a.s. - Ing. Václav Chýle, Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Číslo projektu: 327 027, datum: 12/2024

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora“, pozemek p.č. st. 255/3, st. 255/5, 255/2, 254/3 v k.ú. Kutná Hora.

Popis stavby: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora, Kremnická ulice č.p. 98, Kutná Hora.

Vodovod - bude provedena kompletní výměna vnitřních rozvodů vody. Napojení na stávající přívod vody. S ohledem k instalaci úsporného gastro zařízení nepředpokládáme navýšení spotřeby vody.

Kanalizace - splaškové vody budou odváděny stávající přípojkou kanalizace, odpadní vody z provozu kuchyně budou vedeny přes nový horizontální odlučovač tuků s přímým odsáváním a čištěním integrovaným tlakovým zařízením (velikost NS10). Odtok splaškových vod ani vod z kuchyně se s ohledem k úspornější technologii nenavyšuje.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. v zájmovém území (na pozemku p.č. st. 255/3, st. 255/5, 255/2, 254/3 v k.ú. Kutná Hora) nevlastní ani neprovozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Na základě předložené projektové dokumentace Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- případná manipulace se stávající vodovodní přípojkou a vodoměrnou sestavou s vodoměrem bude provedena výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu,
- v ochranném pásmu přípojek budou prováděny výkopové práce ručně, bez použití mechanizace,

telefon: +420 327 588 111

e-mail: info@vhskh.cz

web: www.vhskh.cz

IČO: 46356967

DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377


Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100



- po dokončení stavby vlastník nemovitosti požádá naši společnost o aktualizaci smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních a srážkových vod,
- vypouštěná odpadní voda musí splňovat limity kanalizačního řádu Města Kutná Hora,
- požadujeme provádět kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, a to 2 x ročně (pravidelně rozložené v průběhu roku) v rozsahu NL, EL, pH. Výsledky rozborů budou předkládány naší společnosti,
- je nutno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001 Sb. - § 23,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, tel. 327 588 142, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře. Přesnou trasu zařízení je v případě potřeby nutno vytyčit přímo v terénu.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

  
Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Oddělení TPČ  
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová  
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace