

**VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 1. 7. 2025**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (VZMR) NA SLUŽBY S NÁZVEM:
„Připojení lokality MŠ Pastelka (ulice Benešova 7/11) v Kutné Hoře na CZT –
zpracování projektové dokumentace“
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)**

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele dne: 30. 6. 2025

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	KH TEBIS s.r.o.
Adresa sídla zadavatele:	Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 28401
IČO:	47542713
DIČ:	CZ0047542713
Datová schránka:	ID datové schránky: agffm95
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Bohuslav Procházka, jednatel
Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku	
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Ing. Eva Nováková
Organizace, adresa sídla:	Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 28401
Telefon:	mobil: 723 981 989
Administrátor zakázky:	novakova@khtebis.cz

2) NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název zakázky: Připojení lokality MŠ Pastelka (ulice Benešova 7/11) v Kutné Hoře na CZT –
zpracování projektové dokumentace

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na SLUŽBY

Druh Zadávacího řízení: Výběrové řízení zadávané ve smyslu ust. §27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“, na které se
vztahuje výjimka dle §31 ZZVZ

Režim Zakázky: § 27 ZZVZ Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) – Veřejnou zakázkou
malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě
veřejné zakázky

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: P25V00000035

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz uchazeče:


Dobrý den, prosím Vás můžete být konkrétnější ohledně místa napojení na stávající soustavu rozvodu tepla, technické mapě nejsou dimenze.

Děkuji Vám

Odpověď zadavatele:

Dobrý večer zasílám Vám přiloženou mapu místa napojení. Jedná se o dimenzi potrubí s vnitřním průměrem DN 150 mm.

Přeji hezký zbytek dne.



V Kutné Hoře, dne 11. 7. 2025

S pozdravem
Bohuslav Procházka,
jednatel spol. KH TEBIS s.r.o.