






OZNAČENÍ	POPIS PŘÍSTROJŮ			TYP/VÝR.
	spínač zapuštěný kompletní 10A/250V, ř. 1			
	pohybový senzor 360°			
	pohybový senzor 220°			
	zásuvka, dvojjásuvka kompletní 16A/250V			
	zásuvka kompletní 16A/250V s ochranou proti přepětí			
	zdrojové jednotky ZJ1, 2, 3, 230V			dodávka stavby
	osoušeč rukou 230V			dodávka stavby
	ventilátor do potrubí 230V s časovým doběhem a regulátorem otáček			dodávka stavby
OZNAČENÍ	POPIS SVÍTIDEL			TYP/VÝR.
A	LED přisazené, 15W, IP44, 1510lm			
AN	LED přisazené komb., 15W, IP44, 1510lm, s nouz. jedn.			
BN	LED přisazené komb., 28W, IP44, 2610lm, s nouz. jedn.			
C	LED přisazené lineární, 22W, IP40, 2360lm			
CN	LED přisazené lineární, 22W, IP40, 2360lm, s nouz. zdr.			
N	LED přisazené nouzové, 1W, IP42, 80lm			
LIST Č.: LISTU:	1 1	LEGENDA		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 24139
		OBJ.Č.,PJ: 24139	ZAK.ČÍSLO: 24139	AKCE: ÚPRAVY VEŘEJNÝCH WC
		PROVEDL: M. Topinková	DATUM: 06.08.2024	INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora
				VÝKRES ČÍSLO: 101.2