

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ČÁST OCELOVÉHO ROZVODU VNITŘNÍHO PLYNOVODU OD STÁVAJÍCÍHO HUP
- NOVÉ VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU Z MĚDĚNÝCH TRUBEK POLOTVRDÝCH S TVAROVKAMI PRO LISOVANÉ SPOJE (ALT. PAJENO NATVRDO)

- STÁV. HUP
 - P
 - K 1"
 - PK
 - KS 3/4"
- STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ DOMOVNÍ UZÁVĚR PLYNU VE STÁVAJÍCÍ NICE V OBVODOVÉM ZDIVU OBJEKTU
- NOVÝ FAKTURAČNÍ MEMBRANOVÝ PLYNOMĚŘ VEL. G4 (MAX. PRŮTOK 6 M³/H, PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 250 MM) – VYMĚNA PŮVODNÍHO PLYNOMĚŘU – VE STÁVAJÍCÍ NICE – NIKU OPATŘIT DVÍŘKY
- KULOVÝ PLYNOVÝ KOHOUT G 1 V NOVÝCH ROZVODECH PŘED A ZA PLYNOMĚŘEM
- ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL O JMENOVITÉM VÝKONU 2,7 – 16,4 kW
- (A AŽ 19,4 kW PRO OHŘEV TEPLÉ VODY), S PŘÍPRAVOU PRO PŘÍPOJENÍ NEPŘÍMO OHŘÍVANÉHO ZÁSOBNÍKU, JMENOVITÁ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 2,12 M³/H
- KULOVÝ PLYNOVÝ BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZAVÍRAČÍ KOHOUT G 3/4 PŘED PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM


PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PLYNOVÝ ROZVOD VEDEN V OCHRANNÝCH TRUBEKÁCH (U MĚDI NE OCEL – KOROZE!!!)

PO ZKOUŠCE TĚSNOSTI BUDOU VIDITELNÉ ČÁSTI MĚDĚNÝCH ROZVODŮ (V NICE, V OBJEKTU) OPATŘENY OCHRANNÝMI NÁTĚRY;

ROZVOD PLYNU BUDE UZEMNĚNÍ

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora		
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH WC		
místo:	Libušina ul., p.č. 1290, Kutná Hora		
část:	D.1.4.f - VNITŘNÍ PLYNOVOD		
obsah:			

1. NP - NOVÝ STAV	
-------------------	--

<div><div><div>PROJEKCE: ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div></div></div>			
datum:	červen 2024	stupeň:	Projekt stavby
formát:	A 4	zák. číslo:	24 905
měřítko:	1:50	č.v.	02