



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NA DOTAZ č. 3 ze dne 21. 8. 2025

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

“Parkovací systém Sedlec”

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ dne 28. 7. 2025 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek /VVZ/. Veřejná zakázka je evidována ve VVZ pod ev.č. Z2025-042016

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bf3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku	
Hlavička odboru:	Odbor investic
Vedoucí odboru:	Ing. Jozef Králik
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Ing. arch. Martin Kremla
Telefon:	+420 327 710 232
E-mail:	kremla@mu.kutnahora.cz
Administrace zakázky:	Oddělení projektového řízení
Vedoucí oddělení:	Ing. Pavlína Daňková, dankova@mu.kutnahora.cz
Administrátor zakázky:	Bc. Lukáš Vybíhal, vybihal@mu.kutnahora.cz

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název zakázky: **Parkovací systém Sedlec**

Druh Zakázky: Veřejná zakázka na STAVEBNÍ PRÁCE dle § 14 odst. 3 ZZVZ

Druh Zadávacího řízení: Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

Režim Zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle §26 ZZVZ

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: **P25V00000033**



Vážený dodavatelé,

v souladu s § 98 a s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ), zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci takto:

Dotazy uchazeče:

Dotaz č. 1:

Součástí stavby má být i socha zvoničky. V soupisu prací je ale uvedena položka pro její montáž.

Chápeme správně, že pořízení sochy si hradí Investor samostatně mimo rozpočet této stavby a vybranému Zhotoviteli předá sochu k osazení?

Odpověď 1. zadavatele:

Doplňující informace zadavatele: Chybějící informace byly ve VV uvedeny formou popisu, avšak z důvodu systémové chyby programu se tyto položky nezobrazily. Výkaz výměr je opraven vygenerováním nového souboru s popisem „Poznámka k položce“ ve sloupci G. Nový soubor je zveřejněn na profilu zadavatele pod názvem: *AKTUALIZACE položkový rozpočet a výkaz výměr Parkovací systém Sedlec 20.8.2025*.

Pozn. k položce č.12 (SO 702 Socha):

*Součástí stavby má být socha/zvonička jako autorské dílo. Bude dodáváno I.Šrámkovou (částka je pevná z cenové nabídky autorky). Autorem je zavázán na dodání díla pro stavbu do 6 měsíců od objednání **zhotovitelem stavby**.*

Dotaz 2. uchazeče:

Prosíme o upřesnění požadovaného záporového pažení v SO301 pro společnou stavební jámu retenční nádrže a OLK.

Jaká bude hloubka zápor a kolik zápor bude realizováno? Existuje pro záporové pažení nějaký výkres se situací a řezem?

Odpověď 2. zadavatele:

Stavební jáma pro RN a OLK bude po sejmutí ornice 0,5 m hluboká v rozmezí 2,2 m (OLK) - 3,1 m (RN), v nejhlubším místě jímky v rohu RN je lokálně 3,5 m. Ve výkresech RN a OLK je stávající terén vyznačen. Rozpočet uvádí 30 ks v délce 6 m a 12 ks v délce 4 m. Bylo uvažováno se sponem 1 m. Projektová dokumentace zajištění stavební jámy není zpracována. Jedná se pouze o variantní řešení, způsob zajištění stavební jámy nabídne zhotovitel stavby dle svých možností a dle aktuálních geologických podmínek v místě jámy.

V Kutné Hoře, dne 25. 8. 2025

S pozdravem

Ing. Pavlína Daňková

Vedoucí odd. projektového řízení