

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 5
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 3. 9. 2025**

Název zadavatele: **Město Kutná Hora**
sídlo: Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
IČ: 00236195

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a doplnění vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz uchazeče

DOTAZ 1

Prosíme o vysvětlení rozporu informací o lávce pro pěší ve zprávě „AB_zprava_ZOV.pdf“. Zpráva se na straně č. 34 zmiňuje o rozebrání kamenné dlažby pod lávkou z důvodu zajištění dostatečné podjezdové výšky, ale na straně č.36 uvádí, že lávka má být zdemolována.

Soupis prací obsahuje položky pro nacenění rozebrání dlažby pod lávkou. Uvádí ale špatně celkovou kubaturu rozebírané dlažby (25m³ místo 70 m³). Odstranění lávky bude dle nás nutné pro zajištění přístupu těžké stavební techniky na stavbu. Souhlasí Investor s odstraněním lávky? Doplní Investor do soupisu prací položky pro ocenění demolice lávky?

DOTAZ 2

Projektová dokumentace stavby předpokládá převedení vody v době provádění prací v korytě troubami 2x500mm. Dle naší zkušenosti je to nedostatečné. Lze uvažovat s regulací toku pomocí rybníka nad stavbou?

DOTAZ 3

Dokumentace stavby předpokládá provedení mikropilotové stěny i pod železničním mostem, což je vzhledem k omezenému prostoru v této části stavby neproveditelné. Prosíme o úpravu technického řešení této části projektu.

DOTAZ 4

Prosíme o poskytnutí dokumentu stavebního povolení.

DOTAZ 5

V přiložených souborech je Smlouva o dílo uvedena pouze ve verzi pdf., žádáme o zaslání otevřené podoby smlouvy pro doplnění identifikačních údajů a ceny do nabídky.

Vyjádření zadavatele

K dotazu 1:

Lávka **NEBUDE** demolována.

Bude rozebrána pouze dlažba pod ní, tak aby byl možný průjezd techniky **POD LÁVKOU V KORYTĚ TOKU**.

Kubatura ve výkazu výměr opravena – chyběl pouze součtový řádek.

Zadavatel přikládá jako přílohu č.1- dodatečných informací č. 5 Opravený výkaz výměr

ÚČASTNÍCI ZÁVAZNĚ OCENÍ OPRAVENÝ VÝKAZ VÝMĚR DO NABÍDKY!

K dotazu 2:

S regulací z vodních děl nad oblastí nelze počítat.

Větší potrubí s ohledem na práce v korytě vč. využití techniky není praktické, jak uvádí PD, vyšší průtoky je nutné případně řešit pojištěním staveniště.

K dotazu 3:

V rámci soutěže není možné měnit technické řešení.

Zhotovitel musí využít drobnou mechanizaci s krátkou lafetou (zkrátka využít vhodný typ mechanizace).

K dotazu 4:

Zadavatel přikládá jako přílohu č. 2 – dodatečných informací č. 5

K dotazu 5:

Zadavatel jednoznačně stanovil ve SVAZKU 2 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (PPZN) v bodu 11.1. jak má uchazeč postupovat při zpracování smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 15. 9. 2025 do 10:00 hodin

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html

Otevírání Nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Kutná Hora dne: 3. 9. 2025

Příloha č. 1 - dodatečných informací č. 5 Opravený výkaz výměr

Příloha č. 2 - dodatečných informací č. 5 Stavební povolení

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat