



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor správy majetku, technické oddělení
mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN.: e-mail
Ze dne: 12.1.2026
Naše č. j. : MKH/008297/2026/MAJ TO/ DrJ
Vyřizuje: Josef Draslar
Tel.: 327710191, 602355160
E-mail: draslar@mu.kutnahora.cz
Datum: 21.1.2026

Adresát:
Ing. Petr Janík
Libušina 544/3
690 02 Břeclav
ID: kj3e3h6

Doplnění vyjádření k výstavbě optické sítě v lokalitě Kutná Hora-Hlouška.– Doplnění vyjádření s č.j. MKH/122970/2025

Investor: CETIN a.s.

Vážený pane,

technické oddělení odboru správy majetku obdrželo žádost od zástupce spol. CETIN a.s. (p. Klumpar) o doplnění vyjádření k výše uvedené akci, která řeší výstavbu nové optické sítě v lokalitě Kutná Hora - Hlouška týkající se úpravy požadavků na obnovu chodníků dle technických podmínek TP 146 vydaných MINISTERSTVEM DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, ODBOREM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ.

Město Kutná Hora tímto

doplňuje vyjádření s č. j. MKH/122970/2025 ze dne 17.12.2025

k vámi předložené projektové dokumentaci:

Jako vlastníci místních komunikací doplňujeme požadavky na konečnou úpravu povrchů chodníků v dané části Města Kutná Hora – Hlouška s přihlédnutím na požadavky zástupce CETIN a.s. (p. Klumpar) zaslané e-mailem 12.1.2026.

Chodníky na pozemcích parc.č. 3831/3, 3834/3, 3828, 3834/1, 3842/1, 3842/6, 3855,3832,3842/7, 3829/6, 3830, 3842/8, 3842/9, 3816/2, 1506/4, 3829/4, 3845/1, 3833, 3829/3, 3834/4, 3839, 3842/4, 3854, 3829/5, 3836/2, 3825/1, 3857/6, 4522/22 v k.ú. Kutná Hora, do šíře 1,5 m budou opraveny v celé šíři chodníku a stejným druhem povrchu. Chodníky širší 1,5 m budou opraveny pouze do šíře výkopu s přesahy dle TP 146.

Konstrukce chodníku **s živičným krytem** bude obnovena ve složení 12cm vibrované šterkodrti, podklad z obalovaného kameniva OK I tl. 8 cm a kryt z asf. betonu jemného ABJ III tl. 3cm. Spáry budou zality silniční emulzí a poté zasypány jemnou prosívkou.

Konstrukce chodníku **s betonovým krytem** (zámková dlažba) bude obnovena ve složení 15cm vibrované šterkodrti, podklad z drobného drceného nebo těžného kameniva a kamenná dlažba. Celková tloušťka konstrukce musí být min. 25cm.

Vyjádření s č.j. MKH/122970/2025 v ostatních bodech zůstává v platnosti.

S pozdravem

Ing. Kateřina Hladíková
vedoucí technického oddělení