

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**NA DOTAZ č. 1 ze dne 04. 03. 2026**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM:

"Výměna odpařovacího kondenzátoru na Zimním stadionu Kutná Hora"
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Město Kutná Hora
Adresa sídla zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Datová schránka:	ID datové schránky: b65bfx3
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku	
Vedoucí oddělení projektového řízení:	Ing. Pavlína Daňková, 702 242 954, dankova@mu.kutnahora.cz
Administrátor zakázky: (referent odd. projektového řízení)	Bc. Lukáš Vybíhal, 724 111 461, vybihal@mu.kutnahora.cz
Vedoucí odboru sportu	Ing. Pavel Ovčáčík, 725 810 836, ovcacik@mu.kutnahora.cz
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	Ing. Ota Morawski, 606 089 526
Organizace, adresa sídla:	Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 327 710 198
E-mail:	morawski@mu.kutnahora.cz

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY**Název zakázky:** **Výměna odpařovacího kondenzátoru na Zimním stadionu Kutná Hora****Druh Zakázky:** veřejná zakázka na DODÁVKY dle § 14 odst. 1 ZZVZ**Druh Zadávacího řízení:** Otevřené řízení ve smyslu ust. §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“, na které se vztahuje výjimka dle §31 ZZVZ**Evidenční číslo zakázky v E-ZAK:** **P26V00000006**

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz uchazeče:**Dotaz č. 1 – Elektrická topná patrona**

Prosíme o potvrzení, zda zadavatel nepožaduje, aby nabízený odpařovací kondenzátor byl vybaven elektrickou topnou patronou (např. pro ochranu proti zamrznutí / temperaci). Pokud požadujete, prosíme o upřesnění minimálních parametrů (např. výkon topení)

Dotaz č. 2 – Certifikace EUROVENT a CTI

Prosíme o upřesnění, zda zadavatel požaduje, aby nabízený odpařovací kondenzátor měl certifikaci:

- a) EUROVENT, a/nebo
- b) CTI.

Pokud je certifikace požadována, prosíme o potvrzení, zda musí být doložena platným certifikátem konkrétního typu/řady zařízení, případně jakou formou má být prokázána.

Dotaz č. 3 – Požadovaný kondenzační výkon a tolerance

Prosíme o upřesnění požadavku na splnění parametrů dle projektové dokumentace, konkrétně:

kondenzační výkon 880 kW při tk/tm +35/+21 °C na 100 %.

Žádáme o potvrzení, zda zadavatel požaduje splnění tohoto parametru s nulovou tolerancí (tj. bez jakékoli odchylky).

Pokud zadavatel připouští toleranci, prosíme o stanovení maximální přípustné odchylky v % (případně i způsobu posuzování – např. dle certifikovaných výkonových dat výrobce, zkušebního protokolu, výpočtu, atp.).

Dotaz č. 4 – Lhůta pro dotazy vs. termín prohlídky místa plnění

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že případné dotazy k předmětu veřejné zakázky je možné zasílat prostřednictvím E-ZAK nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Současně je termín prohlídky místa plnění stanoven na 12. 3. 2026 v 09:00 hod. a lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 3. 2026 v 09:00 hod.

Za této časové návaznosti může nastat situace, kdy po prohlídce místa plnění již nebude možné v souladu se zadáním včas podat dotazy (resp. požádat o vysvětlení).

Prosíme proto o upřesnění / potvrzení jednoho z následujících postupů:

že zadavatel bude akceptovat dotazy podané i po prohlídce místa plnění, tj. i v době kratší než 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebo

že zadavatel upraví (prodlouží) lhůtu pro podání dotazů a/nebo lhůtu pro podání nabídek tak, aby po prohlídce místa plnění byl zachován prostor pro řádné uplatnění dotazů."

Cílem je zajistit rovné a transparentní podmínky pro všechny dodavatele a možnost promítnout zjištění z prohlídky do nabídky.

Odpověď zadavatele na výše uvedené dotazy:**Dotaz č. 1:**

Vzhledem k tomu, že kondenzátor je sprchován z podzemní jímky, do které sprchovací voda samovolně ztéká, topná tyč nemá opodstatnění.

Dotaz č. 2:

Certifikaci, která deklaruje uváděný výkon požadujeme.

Dotaz č. 3:

Uváděný výkon 880 kW je jako minimální. Může být samozřejmě i vyšší při uváděných parametrech.

Dotaz č. 4:

Vzhledem ke skutečnosti, zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek z 18.3.2006 do 9:00 hod. **do 23.3. 2026 do 9.00h.**

V Kutné Hoře, 06. 03. 2026

S pozdravem

Ing. Pavel Ovčáčík
vedoucí Odboru sportu