

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NA DOTAZ č. 3 ze dne 18. 03. 2026

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM:

“Výměna odpařovacího kondenzátoru na Zimním stadionu Kutná Hora”
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| Základní identifikační údaje zadavatele | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejného zadavatele: | Město Kutná Hora |
| Adresa sídla zadavatele: | Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 |
| IČO: | 00236195 |
| DIČ: | CZ00236195 |
| Datová schránka: | ID datové schránky: b65bfx3 |
| Osoby oprávněné jednat za zadavatele: | Mgr. Lukáš Seifert, starosta města |
| Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku | |
| Vedoucí oddělení projektového řízení: | Ing. Pavlína Daňková, 702 242 954, dankova@mu.kutnahora.cz |
| Administrátor zakázky: (referent odd. projektového řízení) | Bc. Lukáš Vybíhal, 724 111 461, vybihal@mu.kutnahora.cz |
| Vedoucí odboru sportu | Ing. Pavel Ovčáčík, 725 810 836, ovcacik@mu.kutnahora.cz |
| Jméno a příjmení kontaktní osoby: | Ing. Ota Morawski, 606 089 529 |
| Organizace, adresa sídla: | Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | +420 327 710 198 |
| E-mail: | morawski@mu.kutnahora.cz |

2. NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název zakázky: **Výměna odpařovacího kondenzátoru na Zimním stadionu Kutná Hora**

Druh Zakázky: veřejná zakázka na DODÁVKY dle § 14 odst. 1 ZZVZ

Druh Zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim ZZVZ v souladu s výjimkou dle § 31 ZZVZ, při dodržení zásad dle § 6 ZZVZ

Evidenční číslo zakázky v E-ZAK: **P26V00000006**

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz uchazeče:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Bylo zveřejněno Vysvětlení číslo 2, ve které je Dotaz uchazeče č.5:

Pokud má uchazeč provést změny v řízení spojené s instalací nového odpařovacího kondenzátoru a provést jeho implementaci do systému MaR musí zadavatel poskytnout uchazeči okomentované zdrojové kódy systému MaR, aby mohl provést potřebné změny v nastavení.

A zveřejněná odpověď:

Zdrojové kódy stávajícího systému MaR nejsou součástí zadávací dokumentace.

Integrace zařízení bude provedena ve spolupráci se správcem systému.

Máme následující dotaz:

V návaznosti na výše uvedenou odpověď zadavatele, že zdrojové kódy stávajícího systému MaR nebudou poskytnuty a integrace zařízení bude probíhat ve spolupráci se správcem systému, žádáme o upřesnění:

Jakým způsobem má uchazeč ocenit spolupráci se správcem systému při úpravách softwaru a vizualizace?

Případně mají být tyto položky ve výkazu výměr, definující tuto činnost, ponechány v rámci výkazu výměr jako neoceněné?

Jedná se o položky výkazu výměr EMI a MaR:

řádek 62: SW – PLC, ks 1,00

řádek 63: SW – TP vizualizace 7", ks 1,00

řádek 64: Návod na obsluhu vizualizace, ks 1,00

řádek 65: Zaučení obsluhy, hod 4,00"

Odpověď zadavatele:

Uchazeč je povinen zohlednit ve své nabídce veškeré činnosti související s integrací zařízení do systému MaR, včetně nezbytné součinnosti se správcem systému.

V případě potřeby si uchazeč upřesní rozsah této součinnosti se správcem systému MaR.

Položky výkazu výměr týkající se SW (ř. 62–65) jsou součástí předmětu plnění a uchazeč je ocení v plném rozsahu. Nejedná se o položky, které by měly zůstat neoceněné.

V Kutné Hoře, 19. 03. 2026

S pozdravem

Ing. Pavlína Daňková
vedoucí Oddělení projektového řízení