

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Dne 6.2.2018 zahájil zadavatel **Město Kutná Hora**, IČO 00236195, se sídlem Havlíčkově náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““ zadávanou v otevřeném řízení.

Dne 19.2.2018 obdržel zadavatel prostřednictvím svého zástupce e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího:

9)

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci schází část VZT, která je v soutěžním výkazu výměr zastoupena těmito položkami:

D		751	Vzduchotechnika		
167	K	751122017	Ventilátorpotrubní radiální js 100, 100 m3/h	kus	3,000
VV		1+1+1			3,000
168	K	751122018	Ventilátorpotrubní radiální js 100, 100 m3/h	kus	5,000
VV		0+1+4			5,000
169	K	751122019	potrubí flexi js 100 včetně kotvení, prostupů, mřížek	m	40,000
170	K	751122020	potrubí flexi js 100 včetně kotvení, prostupů, mřížek	m	35,000
171	K	751122709A	Mtž vent rad střtl potrubního spirální skříň průmyslového pohon řemen přes 1,260 m2	ks	1,000
172	M	429560170B	Venkovní jednotka pro až 3 vnitřní jednotky, výkon chlazení 3,7 - 9 kW,dodávka ,montáž	ks	1,000
173	M	429560170C	Vnitřní jednotka , výkon chlazení 1,1 - 3 kW,dodávka,montáž	ks	1,000
174	M	429560170D	Vnitřní jednotka , výkon chlazení 1,1 - 3 kW,dodávka,montáž,atd	ks	1,000
175	M	429560170E	Čerpadlo kondenzátu, odpadní potrubí, montáž,el vedení	ks	2,000
176	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	

Poskytne zadavatel uchazečům chybějící část PD?

Odpověď:

Zadavatel má za to, že v rámci zveřejněné dokumentace jsou k dispozici veškeré části projektové dokumentace, v předmětné věci je vzduchotechnika součástí části D1.1. Architektonicko-stavební řešení. Na výkresech části D1.1. jsou jednotlivé položky popsány. Rozsah položek pro vzduchotechniku je tak malý, že prvky jsou zakresleny ve výše uvedené stavební části dokumentace a nebyl zřizován samostatný oddíl projektové dokumentace VZT.

Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 20.2.2018

.....
Město Kutná Hora
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kanceláře
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
zmocněná osoba zadavatele