

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

### Název veřejné zakázky:

**Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638,  
Kutná Hora**

### Identifikace zadavatele

název: **Město Kutná Hora**  
sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
statutární orgán: Ing. Josef Viktora, starosta města  
profil zadavatele: [https://zakazky.kutnahora.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, vyhlášené dne 1. 2. 2018, tímto v reakci na dotaz účastníka zadávacího řízení poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz:

V rámci veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora“ Vás žádáme o vysvětlení níže uvedeného rozporu:

Střešní plášť je navržen s klasifikací BROOF (t3) (mPVC fólie a skelná rohož), ale střešní výlez je navržen plastový - nesplňuje tedy požadavek na BROOF (t3). Opravdu máme cenit dle zadání PVC výlez, nebo výlez splňující požadavky BROOF (t3)?

### Odpověď na dotaz:

**Zadavatel upravuje výkres č. 46 „Výpis výplní otvorů“, a to konkrétně specifikaci výplně ozn. W20 (výlez na střechu) – viz nový výkres č. 46 v Příloze č. 2 a nový soupis prací (upravena položka č. 104) viz. Příloha č. 1.**

**Zadavatel současně upravuje požadavek na doložení výpočtu splnění požadovaného U uvedený v čl. XI.2 v bodě 4) na str. 15 takto:**

Zadavatel doloží **výpočtem splnění požadovaného U** pro jednotlivé typy oken a dveří, a to vždy pro nejmenší rozměr výplně (případně nejhorší poměr zastoupení rámu a zasklení). **U střešního výlezu postačí doložit splnění požadované hodnoty U technickým listem.**

**Účastníci jsou povinni ocenit aktualizovaný soupis prací - viz. Příloha č.1 – soupis prací - 180223.**

### **Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek s nabídkami:**

Vážení účastníci, s ohledem na výše uvedené nesrovnalosti zadavatel přistupuje k posunu **lhůty pro podání nabídek** z původního data (středa 28. 2. 2018) **do pátku 2. 3. 2018 do 11:00 hodin.**

Současně s tím se mění též termín **otevírání obálek s nabídkami**, které proběhne **v pátek 2. 3. 2018 od 11:05 hodin.**

Místo podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno (sídlo zadavatele).

V Praze, dne 23. 2. 2018

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis prací – 180223

Příloha č. 2 - Výpis výplní otvorů - 180223

● ● ● INSTITUT ②  
● ● ● PRO VEŘEJNÉ  
● ● ● ZADAVATELE

Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 03920071  
tel. +420 270 003 300

.....  
Bc. Petr Půta  
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.  
(z pozice administrátora veřejné zakázky)