



3) .. nechráněné				
4) .. v chrániče				
5) .. v kanálu nebo bet. chráničích				
6) .. kabel v chrániče přesahující plynovod na každou stranu o 1 m				
7) .. při uložení v chrániče možno přiměřeně snížit				
9) .. kabel nižšího napětí uložení v chrániče				

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ				
PODZEMNÍ VEDENÍ	NEJMENŠÍ KRYTÍ v m			
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN mimo souvislou zástavbu	
SÍLOVÉ KABELE	1 kV	0,35	1,00	0,35 (0,70 5)
	10 kV	0,50	1,00	0,70
	35 kV	1,00	1,00	1,00
SDELOVACÍ KABELE (optické)	MÍSTNÍ	0,40 (0,40)	0,90 7) (0,90 7)	0,60
	DÁLKOVÉ	0,50 (0,50)	0,90 7) (1,200)	0,60 (0,90 8)
KABELOVODY		0,60 12)	1,00	0,60

5) .. kabely bez ochrany proti mechanickému poškození	
7) .. u rychlostních komunikací nejméně 1,20 m	
8) .. koaxiální kabely	
12) .. u povrchových kabelovodi místní síť možno snížit až na 0,40 m	

UPOZORNĚNÍ :
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE
INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.
PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ
POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ.

SPECIFIKACE STAVBY		Investor:		Č.pará	
		Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora			
GENÉRALNÍ PROJEKTANT		Objeďnateľ:		Autorizováno	
		Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora			
p.p.č. p.č. 2, 3, 4, 9, 184, k.ú. Kutná Hora č.677710					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
		PDP5	SO 03	06/2017	
zakázka:		název výkresu:		číslo výkresu:	
				SITUACE SO03.2	