

**Veřejná zakázka „ Městské komunikace Kutná Hora Kaňk větev B 1, B2, B3 a větev D1“**

**Dodatečné informace č. 1**

**Dotaz č. 1 z 29.3.2018:**

Předmětem zakázky je i rekonstrukce kanalizace a výstavba nových kanalizačních šachet. Z projektové dokumentace není zřejmá výška šachet.  
Prosíme o upřesnění ( výkresy šachet) .

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Doplnění textu k rekonstrukci kanalizace - větev B 1,2,3 a větev D 1  
Protože kanalizace je uložena velmi mělko a nejsou přesné informace o prostorové poloze stoky ani o stavu napojení potrubí u šachet, jsou navrženy šachty monolitické, tedy betonované na místě do bednění, aby bylo možné jejich tvar přizpůsobit místním podmínkám, a také proto, že při malé výšce šachet není možné použít prefabrikáty. Výška šachet (od dna po vršek mříže či poklopu) je 80 - 100 cm. Světlost u šachet s mříží, které mají funkci uličních vpustí, je 450 mm (na potrubí DN500 je to 500 mm), u šachet s poklopem je světlost min.600 mm. Provedení každé šachty se upřesní podle místních podmínek (po zjištění polohy a stavu potrubí, materiálu podloží a s ohledem na ostatní podzemní vedení). Šachty mohou být kruhové či čtvercové - co bude v daném místě výhodnější a jednodušší.

Oceňte výšku šachet - 100 cm – provedení viz popis výše.

Ing. Jiří Pilský