

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Úložný systém pro depozitáře nástroje v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Dne 5.10.2018 zahájil zadavatel **Město Kutná Hora**, IČO 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora veřejnou zakázku na dodávky malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „**Úložný systém pro depozitáře nástroje v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“.

Dne 10.10.2018 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele, resp. elektronického nástroje E-ZAK, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

1. Kovový stacionární regálový systém

a) Jednotlivé regály musí být opatřeny systémem pro umístění popisek.

Upřesněte požadavky na systém (rozměry popisek, způsob a místo upevnění).

b) Regálový systém musí být opatřen ochranou proti korozi

Může být ochrana regálů proti korozi provedena žárovým zinkováním?

c) Regály s rozměrem 1200 x 600 mm musí být opatřeny systémem zárážek proti překlápění založených věcí (např. šanonů nebo archivačních krabic)

Není uveden počet zárážek – např. na 1 polici, případně celkový požadovaný počet zárážek na dané regály. Žádáme o upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď na dotaz č. 5:

a) Jednotlivé regály musí být opatřeny systémem pro umístění popisek.

Upřesněte požadavky na systém (rozměry popisek, způsob a místo upevnění).

Systém popisek bude vyřešen držákem na etikety, který bude přichycen na police. Bude obsahovat plastový rámeček se závěsem, doplněný papírovou etiketou a krycí průhlednou fólií. Rozměr cca 100 x 40 mm.

b) Regálový systém musí být opatřen ochranou proti korozi

Může být ochrana regálů proti korozi provedena žárovým zinkováním?

Zadavatel nestanoví konkrétní ochranu proti korozi. V případě kovových regálů může být ochrana proti korozi může provedena žárovým zinkováním.

c) Regály s rozměrem 1200 x 600 mm musí být opatřeny systémem zárážek proti překlápění založených věcí (např. šanonů nebo archivačních krabic)

Není uveden počet zárážek – např. na 1 polici, případně celkový požadovaný počet zárážek na dané regály. Žádáme o upřesnění tohoto požadavku.

Zadavatel upřesňuje svůj požadavek, kdy stanoví, že součástí dodávky by měla být 1 zárážka na 1 polici (je počítáno se 70 policemi rozměru 1200 x 600 mm, tudíž se 70 zárážkami.)

Dotaz č. 6:

2. Systémy pro ukládání obrazů

a) Dodávka ocelových výsuvných rámu... tyto jsou ukotveny do pojízdných podvozků.

Rámy musí být k podvozkům pevně ukotveny – nemohou být tedy výsuvné. Žádáme o změnu technické specifikace.

b) Rámy sítí pro zavěšení obrazů s oboustranným využitím

Upřesněte požadavky na konstrukci sítí pro oboustranné využití

Odpověď na dotaz č. 6 [a) + b]):

Rámy by měly být provedeny jako ocelová svařovaná konstrukce vyplněná ocelovou sítí s oky velikosti cca 100 x 100 mm. Rámy by měly být ukotveny do pojízdných podvozků, které pojíždějí po kolejnicích. Kolejnice jsou ukotveny na stávající podlahu. Výškový rozdíl bude vyrovnán nášlapnými klíny.

Dotaz č. 7:

3. Tabulka Technické specifikace plnění – množství kusů

Technická specifikace uvádí všechny stacionární regály jako jednosloupcové. Ve skutečnosti podle půdorysné dispozice mají být regály dodány jako tří, popřípadě čtyřsloupcové. V případě dodávky jednosloupcových regálů, ze kterých budou složeny vícesloupcové regály, dojde k podstatnému navýšení ceny oproti uchazeči, který uvede ve své nabídce cenu, odpovídající dodávce regálů podle půdorysné dispozice (tj. třísloupcové, př. čtyřsloupcové regály)

Upřesněte, prosím, která možnost provedení regálových sestav má být uchazečem v nabídce oceněna.

Odpověď na dotaz č. 7:

Ve specifikaci je uveden regál jako jeden sloupec, jedná se pouze o použití terminologie. Zadavatel umožňuje dodání vícesloupcových regálů, které budou plnit požadovanou funkci pro uložení mobiliáře, archiválií a archivačních krabic. Výchozím dokumentem je půdorysná dispozice. Zadavatel neomezuje dodavatele a ponechává na něm, zda v rámci své nabídky nabídne jednosloupcový regál či požadovanou dispozici vytvoří složením vícesloupcových regálů. Vždy však musí být dodrženy zadavatelem stanovené požadavky (dodržení dispozice, nosnost a počet polic atd.) specifikované v zadávací dokumentaci.

Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 11.10.2018

.....
Město Kutná Hora
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kanceláře
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
zmocněná osoba zadavatele