



- KRYTINA – BRÍDLICE ŠABLONY
OPLECHOVÁNÍ A OKAPY – MĚD
- JÍMACÍ VEDENÍ Cu 8
— SVODY Cu 8 VEDENÉ NA FASÁDĚ
- JT-2m JÍMACÍ TYČ NEREZ DÉLKA 2m
- SZ □ ZKUŠEBNÍ SVORKA – NEREZ
- SZ □ | | NOVÝ SVOD VE STÁVAJÍCÍ POZICI, PŘIPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ
- SZ □ — NOVÝ SVOD V NOVÉ POZICI, PŘIPOJENÝ NA NOVÉ UZEMNĚNÍ
- ZEMNÍ TYČ 1500mm FeZn 20mm

OCHRANNÝ PROSTOR JÍMACÍCH TYČÍ

OBJEKT:		
KUTNÁ HORA - HRÁDEK		
NÁZEV AKCE:		
OBNOVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY HRÁDKU ČP. 28 BARBORSKÁ ULICE DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY		
<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VÍT MLÁŽOVSKÝ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAROMÍR BEDNÁŘ VYPRACOVAL A KONTROLOVAL: R. BEDNÁŘOVÁ, J. BEDNÁŘ</div> <div><div>ING. VÍT MLÁŽOVSKÝ JÁNSKÝ VRŠEK 4/310 118 00 PRAHA 1 257 533 597 602 379 656 mlazovsky@volny.cz</div></div> <div><div>B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>		
OBJEDNATEL:	ZAK.Č.:	PARÉ:
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA HAVLÍČKOVO NÁM. 552, 284 24 KUTNÁ HORA	089-17-3	
	FORMÁT:	
	6x A4	
ČÁST:	DATUM:	Č. VÝKRESU:
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM	06 / 2017	06
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	
OCHRANA PŘED BLESKEM - 3.ETAPA	1 : 100	