



LEGENDA:

- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ PLYNU Z OCELOVÝCH TRUBEK ČERNÝCH ZAVITÝCH OD VSTUPU PLYNU DO OBJEKTU VČETNĚ PLYNOMĚRŮ, ARMATUR A PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ (DEMONTÁŽE TĚŽ STARÝCH, JIŽ NEFUNKČNÍCH, ROZVODŮ)
- STAVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZAVITÝCH
- STAVAJÍCÍ HLAVNÍ DOKONNÍ UZÁVĚR PLYNU – ŽEMNÍ PLYNOVÉ ŠOUPĚ S POKLOPEM V CHODNIKU PŘED OBJEKTEM
- DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍCH FAKTURÁČNÍCH PLYNOMĚRŮ VEL. G4 (PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ 100 MM) VČETNĚ ARMATUR – NÁHRADA ZA PLYNOMĚRY VEL. G4 S PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČÍ 250 MM; DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ STAVAJÍCÍCH FAKTURÁČNÍCH PLYNOMĚRŮ VEL. G4 S PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČÍ 250 MM
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH PLYNOVÝCH KOKHOUTŮ G 1/2 AŽ G 5/4
- DMTŽ PT STAV. DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH PLYNOVÝCH TORPĚD. (7x PODKERNÍ) VČ. UZÁVĚRŮ A ODKOUŘENÍ
- DMTŽ PO STAV. DEMONTÁŽ STAV. PLYN. PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY (2x) VČ. UZÁVĚRŮ A ODKOUŘENÍ
- DMTŽ STAVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO SPORÁKU VČETNĚ UZÁVĚRŮ
- DMTŽ STAVAJÍCÍHO ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY
- STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ SPORÁK (2x)
- PS STAV.
- DMTŽ EO STAV.
- DMTŽ PS STAV.
- DMTŽ PO STAV.
- DMTŽ P STAV.
- DMTŽ 2" STAV.
- DMTŽ 5/4" STAV.
- DMTŽ 6/4" STAV.
- STAV. HUP
- DMTŽ P STAV.

vypracoval: ing. Karolína Jirř	sevadil: ing. Háděk Jaroslav	<p>KUTNHOŘSKÁ STAVEBNÍ Banská 316 284 01 Kutná Hora tel: 327 314 637, 327 314 617</p>
Stl: Kutná Hora	obec: Kutná Hora	
inovací: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora	datum: Červen 2018	
objekt: OBIEKT Č.P. 56, NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE, K. HORA - VNITŘNÍ MĚSTO	objekt: Projekt stavby	
část: D 1.4F VNITŘNÍ PLYNOVOD (I. ETAPA)	formát: 8 A4	
období: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - DEMONTÁŽE	zář. číslo: 18 210	číslo: 01.
	mřížka: 1 : 50	číslo: 01.