



LEGENGA	
D1- D4	střešní dešťové svody DN 125, střšní vtok DN 125, tepelně izolovaný s elektrickým topným kabelem, svistý odpad DN 125 např. HL 62.1/2
H3	Stoupací větev požární vody
PH	požární hydrantový systém s tvarové stálové hadici na otočném bubnu, ve skřínce pro montáž na stěnu A 25/30 (DN 25, délka hadice 30 m)
Š	stávající KK DN 5/4", osazený v šachtě v podlaze chodby středového objektu (příprava pro napojení hydrantu)



název stavby	
Víceúčelová sportovní hala -TRÉNINK. HALA areál " Klimeška" Kutná Hora	
místo stavby k.ú.Kutná Hora.p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14	investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
generální projektant milota	zpracovatel ABNOVA s.r.o. projektant kancelář HELENA NOVÁKOVÁ Wolkrova 746, Libušín 27336 tel. 605216429 mol: novak.heleno@volny.cz iČ: 26017016 DIČ: CZ26017016
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 494	autorizace 
revize	datum
hlavní inženýr projektu ING. JIŘÍ OPAT	podpis
odpovědná osoba HELENA NOVÁKOVÁ	podpis
vyraboval ZDENĚK REISZ	podpis
kontroloval HELENA NOVÁKOVÁ	podpis
stavba dokumentace	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
DPS	
část D - DOKUMENTACE STAVEB	
stavění objekt SO 22	
profesní díl 03 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	
název přílohy 1.NP - VODOVOD, DEŠ.KANALIZACE	
datum 06/2018	metřítko 1:100
formet x A4	pare 1
D1. SO 22. 03. 02	