



3.NP

## LEGENDA - SCHÉMA ZDROJE

|           |   |
|-----------|---|
|           | TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ   |
|           | TOPNÁ VODA VRATNÁ   |
| POZNÁMKA: | NOVÉ POTRUBÍ JE KRESLENO SILNĚ, STÁVAJÍCÍ SLABĚ   |
| APARÁTY:  | ÖČ17 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÍ, ALPHA 2L 25–40, 1,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 22W<br>RV17 – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL RV111, DN15, kv=2,5m3/hod S POHONEM ANT3–5.22, 3–BODOVÝ, 33s, 230V                        |
| ARMATURY: | KK – KULOVÉ KOHOUTY PLNOPRŮTOKOVÉ<br>ZV – ZPĚTNÉ VENTILY ZÁVITOVÉ S PRUŽINOU<br>ZK – ZPĚTNÉ Klapky GRAVITAČNÍ<br>VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT<br>AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou PRO SNADNOU DEMONTÁŽ |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| název stavby  |  |   |  |
| <b>Víceúčelová sportovní hala -TRÉNINK. HALA<br/>areál " Klimeška" Kutná Hora</b> |  |   |  |
| místo stavby<br>k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14                  |  | investor<br>Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora   |  |
| generální projektant<br><br>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ<br>číslo zakázky <b>494</b>        |  | zpracovatel<br><br>autorizace<br>   |  |
| revize  |  | datum   |  |
| hl. architekt projektu:<br>Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková      |  | podpis  |  |
| hlavní inženýr projektu<br>ING. JIRÍ OPAT   |  | podpis  |  |
| odpovědná osoba:<br>ING. JINDŘICH MATĚJKA   |  | podpis  |  |
| vypracoval<br>ING. JINDŘICH MATĚJKA   |  | podpis  |  |
| kontroloval   |  | podpis  |  |
| .....   |  | .....   |  |
| ± 0,000 = 223,60 m n.m.   |  | stupeň dokumentace<br>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY<br>část<br>D – DOKUMENTACE STAVEB<br>stavební objekt<br>SO 22<br>profesní dílo<br>05 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ<br>název přílohy<br><b>ÚT-SCHEMA ZDROJE</b> |  |
|   |  | datum<br>06/2018  |  |
| měřítka   |  | formát  |  |
| paré  |  | .....   |  |
| část<br>D1.   |  | příloha<br>.05.03   |  |
| objekt  |  | revize  |  |