



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
č.III

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 4. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 3 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 3

Dobrý den,

níže zasíláme několik dotazů k výběrovému řízení „Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná“ a žádáme o jejich vysvětlení:

Dotaz č. 3/1:

Ve výkazu výměr v listě „Zakazka“ je položka číslo 332 „fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m²“, u které je uvedena výměra s 20% ztrátovým. Domníváme se, že takto vysoké ztrátové je přemrštěné a bude postačovat maximálně 10%. Žádáme o revizi výkazu výměr.

Odpověď č. 3/1:

Vzhledem k tomu, že většina fólií je opatřena barevným pruhem od výrobce, kde je doporučený přesah pro fólii, který je 15 cm široký a vzhledem k tomu, že se jedná o parotěsnou fólii, která bude pokládána z vnitřní strany, bude zde i hodně přesahů ve svislém směru, je s ohledem na technologii provádění prací určen přesah 20 %.

Dotaz č. 3/2:



Ve výkazu výměr v listě „Zakazka“ je položka číslo 396 „fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m²“, u které je uvedena výměra s 15% ztrátovým. Domníváme se, že takto vysoké ztrátové je přemrštěné a bude postačovat maximálně 10%. Žádáme o revizi výkazu výměr.

Odpověď č. 3/2:

Vzhledem k tomu, že většina fólií je opatřena barevným pruhem od výrobce, kde je doporučený přesah pro fólii, který je 15 cm široký a bude se jednat o pokládku na střeše, kde není již taková členitost, je s ohledem na technologii provádění prací určen přesah 15%.

Dotaz č. 3/3:

Ve výkazu výměr v listě „Zakazka“ jsou položky číslo 679 a 680 „D+M ocelové konstrukce - Výtahová šachta včetně povrchové úpravy - ZA/39“, resp. „D+M ocelové konstrukce - Výtahová šachta včetně povrchové úpravy - ZA/40“. Z projektové dokumentace ani výkazu výměr není zřejmé, zda výměry už obsahují rezervu na sváry, prořez apod. Žádáme o informaci, zda je rezerva ve výměrách započítána. Tento dotaz se týká i ostatních ocelových konstrukcí, které jsou ve výkaze výměr uvedeny s měrnou jednotkou „kg“ nebo „t“ a není u nich uvedeno ztrátové. V projektové dokumentaci jsme nenalezli tabulky prvků ocelových konstrukcí, kde rezerva bývá uvedena.

Odpověď č. 3/3:

Je věcí technického dozoru stavby, aby kontroloval množství prováděných prací a dodaných materiálů. Rozpočtář zadáním většího ztrátového pouze předchází případným vícepracím, které by mohly vzniknout. Hmotnosti ocelových konstrukcí jsou včetně rezervy na prořez.

Dotaz č. 3/4:

Zařízení staveniště bude realizováno na pozemku u rekonstruované budovy. Bude zadavatel po dodavateli požadovat úhradu nájmu za využití určité plochy? Pokud ano, v jaké výši? Pokud ne, tak ve výkaze výměr je položka č. 2736 „Místní poplatky zábor“, co má být v této položce tedy obsaženo?

Odpověď č. 3/4:

Za dvůr přiléhající ke škole, kde bude zařízení staveniště, nebude zadavatel požadovat úhradu nájmu.

Za případný zábor chodníku či pozemků okolo školy bude město požadovat poplatky dle sazebníku.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění ani nedoplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, proto zadavatel neuplatní ustanovení § 99 odst. 2 zákona a ponechává lhůty pro podání nabídky bez úpravy.

V Pardubicích dne 8. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.