



**VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)**
č.V

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 5 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 5

Tímto žádáme o vyjasnění zadávací dokumentace

Pro veřejnou zakázku s názvem

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce“

Dotaz č. 5/1:

Vy výkazu výměr, v položce p.č. 718 – ZA/13 litinové zábradlí je uvedeno množství 2,91 m. Domníváme se, že toto je délka pouze jednoho kusu zábradlí, ale úprava se týká celého zábradlí přes všechna podlaží a výměra je nedostatečná. Žádáme o kontrolu a opravu výměry.

Odpověď č. 5/1:

Zadavatel předkládá opravený Soupis prací včetně výkazu výměr – příloha č. 1 – Soupis prací vč. VV, který zcela nahrazuje Soupis prací a výkaz výměr zveřejněný společně s vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. 10. 2019.

Dotaz č. 5/2:

V půdorysu 4NP jsou u oken přidružené odkazy na výrobky OV 31-48. Předpokládáme, že to jsou venkovní hliníkové rolety, ale v tabulce OV a ve výkazu výměr, jsou rolety označeny OV49 (a-j) a pod čísly 31-48 jsou úplně jiné výrobky. Která část dokumentace platí?



Odpověď č. 5/2:

Na výkresu 4NP bylo značení rolet chybné. Zadavatel předkládá opravený výkres 4NP jako přílohu č. 2 - příloha č. 2 - D1.1.16_4.NP (r2) tohoto VD ZD, která nahrazuje původní výkres zveřejněný v projektové dokumentaci.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD a v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souvislosti s touto uvedenou žádostí o vysvětlení č. 5 v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Nový termín pro podání nabídky tak je 13. listopadu 2019 v 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 10. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.