


PŮDORYS 4.NP (PODKROVÍ) - nový stav



LEGENDA PBŘ:

-N 1.1.01 - POŽÁRNÍ ÚSEK, SPB
EPS - ANOVYHRAZENÁ POŽ. BEZP. ZAŘÍZENÍ V PŮ
SHZ - NE
ZOKT - NE

ROZHRANÍ PŮ
H HYDRANT DN25 (20m)

EI 30 D3POŽÁRNÍ UZÁVĚR - POŽADAVEK DLE ČSN

EI BRÁNÍCI ŠÍŘENÍ TEPLA

EW OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA

c SE SAMOZAVÍRAČEM

s TĚSNÝ PROTI PRONIKU KOUŘE

REI 60 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE

REI 30 POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE

68 os. SMĚR ÚNIKU, POČET OSOB

✗ NENÍ ÚNIK

EPS OTEVŘENÍ DVEŘÍ EPS

EPS+M ZÁVĚSNÝ PŘENOSNÝ HAS. PŘÍSTROJ 6KG (HASÍČ SCHOPNOST 21A)

△ SNĚHOVÝ (CO2) PŘENOSNÝ HAS. PŘÍSTROJ 6KG (

□ □ TOTAL STOP + CENTRAL STOP

✗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

📢 AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ - SIRÉNA

š1 ČÍSLO ŠACHTY

⚡ EL OZNAČENÍ ELEKTRO NN

OPPO - OVLÁDACÍ HLÁSIČ EPS

🔑 KLÍČOVÝ TREZOR -

📍 UMÍSTĚNÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE

🔴 TH TLACÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ

🕒 ČIDLO AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE = HLÁSIČ KOUŘE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
4.NP - nový stav

Č.M.	HLAVNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
4.01	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	CHODIŠTĚ	6,51
4.02	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	CHODBA	35,01
4.03	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	VÝTAH	4,60
4.04	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	VÝTAH	4,60
4.05	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ	28,54
4.06	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ	18,18
4.07	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ PRACOVNÍSTĚ AZOF	62,01
4.08	KANCELÁŘ KNIHOVNY	PROSTOR PRO MALÁ JEDNÁNÍ	84,58
4.09	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ PRACOVNÍK IT	18,28
4.10	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ PRACOVNÍK PR	18,18
4.11	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ HLAVNÍ EKONOM	18,18
4.12	KANCELÁŘ KNIHOVNY	KANCELÁŘ VEDENÍ KNIHOVNY	18,44
4.13	KANCELÁŘ KNIHOVNY	PROSTOR PRO JEDNÁNÍ 22 osob	62,06
4.14	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,18
4.15	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	WC - MUŽI	7,14
4.16	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	WC - ŽENY / ÚKLID	15,05
4.17	ŠATNA	ŠATNA	7,23
4.18	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	CHODIŠTĚ	6,74
4.19	PŮDNÍ PROSTOR	PŮDNÍ PROSTOR	20,07
4.20	PŮDNÍ PROSTOR	PŮDNÍ PROSTOR	7,60
4.21	PŮDNÍ PROSTOR	PŮDNÍ PROSTOR	33,12
CELKEM			485,3 m2

Σ 4NP = 20x1,3 = 26 osob dle ČSN730818

± 0,000 = 233,660 B.p.v (STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1NP)

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Krejčík				ARN studio spol. s r.o. Československé armády 219 / 24 500 03 Hradec Králové iČ 64259218, DIČ CZ64259218
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	Ing. arch. Jiří Krejčík				
	Ing. arch. Michal Krejčík				
SPOLUPRÁCE					

VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. Jan Vaněček		<div>Archaplan_091.jpg</div> <div>ARCHAPLAN s.r.o. - PROJEKČNí KANCELÁŘ</div> <div>Bratři Štefanů 973/63a Hradec Králové 3 tel.: 498 651 240</div> <div>IČO 27540863 DIČ CZ 27540863 fax: 498 651 241</div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Robert Prix		
VYPRACOVAL		Ing. Jaroslav Chrtek, Ing. Jiří Beránek		
KRAJ Středočeský				
INVESTOR Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora				<div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div> <div>351-2014</div>
AKCE PŘESTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE NA KNIHOVNU D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení				<div>STUPEŇ PD</div> <div>DSP</div>
				<div>DATUM</div> <div>09/2014</div>
				<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:150</div>
				<div>FORMÁT</div> <div>2x A4</div>
NÁZEV PŮDORYS 4.NP - PODKROVÍ (nový stav)				<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>D.1.3.5</div>

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY. V TĚTO ČÁSTI PROJEKTU JSOU STANOVENY VEŠKERÉ NÁROKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI.
- VEŠKERÉ KÓTY, CELKOVÉ I DÍLČÍ, BUDOU NA STAVBĚ OVĚŘENY PŘED OSAZENÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ
Poznámka č.1
- nové pásové okno, dřevěný rám, tepelně izolační dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna včetně rámu max. Uw=1,2W/(m2K)
- v místě SDK příček napojených na okna a dřevěných sloupků bude rámová výměna, která bude součástí dodávky okna