



**VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. VIII**

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 10. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 8 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 8

ŽÁDÁME O VYSVĚTLENÍ ZD.

Dotaz č. 8/1:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A9 – chybí obrázek, chybí požadavky na design, chybí technické parametry (výkon, krytí)

Odpověď č. 8/1:

Výkon svítidla 18W, krytí IP 20.

Dotaz č. 8/2:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A18 – chybí technické parametry (výkon)

Odpověď č. 8/2:

Není v projektu použito.

Dotaz č. 8/3:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A19 - chybí obrázek, chybí požadavky na design, chybí technické parametry (výkon, krytí)

Odpověď č. 8/3:

Není v projektu použito.



Dotaz č. 8/4:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A21 - chybí obrázek, chybí požadavky na design, chybí technické parametry (výkon, krytí)

Odpověď č. 8/4:

Není v projektu použito.

Dotaz č. 8/5:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A24 - chybí požadavky na design – barva

Odpověď č. 8/5:

Není v projektu použito.

Dotaz č. 8/6:

V předané knize svítidel chybí u některých svítidel následující údaje a prosíme tímto o doplnění:

- A25 - chybí obrázek, chybí požadavky na design, chybí technické parametry (výkon, krytí)

Odpověď č. 8/6:

Není v projektu použito.

Dotaz č. 8/7:

Dále prosíme o upřesnění na požadované DALI řízení svítidel, které není nikde specifikováno. Je pouze zmíněno v technické zprávě:

3. Výpůjční místnosti jsou řešeny deskovými zavěšenými svítidly osazenými úspornými zdroji (LED nebo zářivky typu T5). Svítidla jsou vybavena předřadníky typu DALI, které umožňují plynulé řízení světla a nastavení scén dle požadovaného režimu využití prostoru.

4. Společenský sál je osvětlen zavěšenými deskovými svítidly vybavenými úspornými světelnými zdroji (LED nebo zářivky typu T5). Svítidla jsou vybavena předřadníky typu DALI, které umožňují plynulé řízení světla a nastavení scén dle požadovaného režimu využití prostoru. Světelně činné části svítidel jsou opatřeny mikroprizmatickou strukturou z důvodu redukce oslnění.

5. Učebna je osvětlena zavěšenými deskovými svítidly vybavenými úspornými světelnými zdroji (LED nebo zářivky typu T5). Svítidla jsou vybavena předřadníky typu DALI, které umožňují plynulé řízení světla a nastavení scén dle požadovaného režimu využití prostoru. Světelně činné části svítidel jsou opatřeny mikroprizmatickou strukturou z důvodu redukce oslnění.“

Odpověď č. 8/7:

Projekt pouze navrhuje předřadníky pro možnost stmívání, pokud toto řešení řízení osvětlení bude v budoucnu požadováno.

Dotaz č. 8/8:

Prosíme zadavatele o vyjádření ohledně systému WIFI. V dokumentaci a výkaze výměr jsou uvedeny komponenty pro AP a licence pro kontroler, ovšem kontroler samotný zde chybí. Jedná se tedy o rozšíření stávajícího systému a případně o jaký systém se jedná? V knize standardu jsou zároveň uvedeni konkrétní výrobci nejen pro AP. Je možné tyto výrobce zaměnit za adekvátní řešení, nebo zadavatel trvá na systému, který již má v objektu nainstalovaný?

Odpověď č. 8/8:

Součástí projektové dokumentace nejsou následující zařízení: aktivní prvky strukturované kabeláže (servery, WiFi, switche, náhradní zdroje apod.).

Pokud jsou v zadávací dokumentaci (včetně jejich příloh) v rámci stanovení podmínek vlastností předmětu veřejné zakázky uvedeny jakékoli odkazy na konkrétní názvy či technická řešení, na určité dodavatele nebo výrobky, na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů,



technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se vždy o doporučená řešení a pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů.

Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a technických řešení dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD, a dále VD ZD č. 7 a VD ZD č. 9, které jsou zveřejněny ve stejný den 15. října 2019, v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souvislosti s touto a dalšími uvedenými žádostmi o vysvětlení ZD prodlouží lhůtu v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od zveřejnění tohoto VD ZD činila celou svou původní délku.

Nový termín pro podání nabídky tak je 18. listopadu 2019 v 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 15. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.