



**VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č.IX**

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 10. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 9 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení v naskenované podobě a v případě zhoršené čitelnosti žádosti o vysvětlení byly tyto zaslány ve zhoršené kvalitě již dodavatelem.

Žádost o vysvětlení č. 9

Dotaz č. 9/1:

Ve výkazu výměr "REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K V KH" – elektroinstalace je uvedena tato položka

H	E1-2.73	AlMgSi 8mm vč.podpěr	m	85,0
---	---------	----------------------	---	------

Z této specifikace nejsme schopni rozeznat požadovaný typ podpěry. Různé typy podpěr vedení mají různé ceny a není je tedy možné specifikovat shodnou položkou.

Za výběr správného typu podpěry je výhradně odpovědný projektant, nikoliv zhotovitel.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky

Odpověď č. 9/1:

AlMgSi 8 bude na podpěrách PV 23.

Dotaz č. 9/2:



Dotaz 02:

Ve výkazu výměr "REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K V KH" elektroinstalace jsou uvedeny tyto položky:

H	E1-2.17	Řazení 1	ks	131,0
H	E1-2.18	Řazení 2	ks	6,0
H	E1-2.19	Řazení 5	ks	8,0
H	E1-2.20	Řazení 6	ks	21,0
H	E1-2.21	Tlačítkový ovladač	ks	31,0

H	E1-2.30	Řazení 1	ks	5,0
H	E1-2.31	Řazení 5	ks	1,0
H	E1-2.32	Řazení 6	ks	3,0
H	E1-2.33	Tlačítkový ovladač	ks	11,0

Můžeme se pouze domnívat, že se zřejmě jedná o spínače. Nicméně není zřejmé, zda cena tyto položky má být s klapkou a rámečkem či bez nich. Není dále možné odvodit požadované krytí (IP) ani požadovanou barvu

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o přesnější specifikaci uvedených položek

Odpověď č. 9/2:

Jedná se o spínače. Přístrojové rámečky jsou samostatné.

Každý odstavec v rozpočtu je rozlišen mezi standardním a nadstandardním provedením.

V dokumentu D1.4.05_SIL_standard přístrojů.pdf jsou uvedeny základní barvy i vzorové obrázky, dle kterých dodavatel provede nacenění Soupisu prací.

Dotaz č. 9/3:

Dotaz 03:

Žádáme zadavatele o vysvětlení kombinace aktivního hromosvodu s izolovaného hromosvodu s HVI vodičů.

Nikde v technické zprávě není citována ani norma pro aktivní hromosvody, ani ČSN pro ochranu před bleskem.

Po prozkoumání výkresové dokumentace navíc konstatujeme, že v ní izolované vodiče HVI nejsou zobrazeny vůbec.

Jedná se tedy o soubor vzájemně si odporujících řešení, kde navíc izolované hromosvody (tím pádem i svody) podle souboru norem ČSN EN 62305 nelze kombinovat s normou NFC 17 102 pro aktivní hromosvody.

Pokud si odpovědný projektant „stojí“ za svým řešením, měl by k němu do zadávací dokumentace doplnit veškeré potřebné podklady vč. zdůvodnění, proč je použito právě kombinace těchto řešení a také to, kde se jedná o řešení dle ČSN EN 62305 nebo podle NFC 17 102.

Odpověď č. 9/3:

Zadavatelem požadované řešení je dle ČSN 62305-1 ed2.

Dotaz č. 9/4:



Dotaz 04:

V návaznosti na předchozí bod žádáme zadavatele o přesnější specifikaci této položky:

1 498.	H	E1-2.82	Vodič Hvi	m	20,0
--------	---	---------	-----------	---	------

Vodič HVI se vyrábí ve 4 základních variantách, lišících se zejména ekvivalentem bezpečné vzdálenosti.

Tyto varianty se zásadně liší cenou, ale i způsobem připojení.

Vzhledem k absenci údajů o vypočtených bezpečných vzdálenostech v zadávací dokumentaci si správný typ nemůže uchazeč odvodit.

Za návrh parametrů izolovaných svodů je výhradně odpovědný projektant, nikoliv zhotovitel.

Odpověď č. 9/4:

Zadavatel požaduje použít Vodič HVI I.

Dotaz č. 9/5:

Dotaz 05:

Prosíme o bližší specifikaci této položky - elektroinstalace:

1 419.	H	E1-1.68	Pro 6 modulů, 3x230V, 2xdatové, 2xrezerva	ks	58,0
--------	---	---------	---	----	------

Níže ve výkaze jsme objevili tyto položky týkající se montáže:

MP	E1-3.30	Podlahová krabice	ks	58,0
MP	E1-3.56	Montáž podlahových krabic	ks	58,0

Mohli bychom se domnívat, že se patrně jedná o dodávku podlahových krabic, nicméně jejich počet nesouhlasí, protože v montáži je množství dvojnásobné (pakliže MP znamená montážní práce)

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci

Odpověď č. 9/5:

V dodávkách je uvedeno 58 podlahových zásuvkových krabic. Zadavatel požaduje stejný počet i pro montáž.

Dotaz č. 9/6:

Dotaz 06:

Výkaz-výměr popisuje nouzové osvětlení jako centrální bateriový systém.

To znamená, že nouzové svítidla nemají vlastní akumulátory a napájena jsou centrální baterií.



Nicméně v takovém případě musí být podle platných předpisů propojena kabely s funkční schopností při požáru, které jsme nikde ve výkazu nenalezli. Stejně tak jsme ve výkazu-výměr nenalezli moduly pro monitorování rozvaděčů, ze kterých je napojeno hlavní osvětlení. To znamená, že při poruše koncového obvodu hlavního osvětlení nedojde k aktivaci nouzového osvětlení tak, jak požaduje ČSN EN 50172.

Nicméně výkresová dokumentace zobrazuje nouzová svítidla tak, že jsou napojená z hlavního osvětlení. V takovém případě se jedná o systém, kdy záložní akumulátory jsou osazeny ve svítidlech.

Žádáme zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace. Tzn. aby výkaz-výměr korespondoval s výkresovou částí

Odpověď č. 9/6:

Projekt uvažuje se svítidly s vlastními zdroji.

Dotaz č. 9/7:

Dotaz 07

Ve výkazu výměr "REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K V KH" je uvedena tato položka

SP	X10	Zemní práce	m	35,0
----	-----	-------------	---	------

Z dané specifikace není možné určit, o jaké zemní práce se jedná. Nejsou známe informace o hloubce a šířce výkopů, zda se jedná o ruční nebo strojní výkop, třída zeminy atp.

Toto nelze odvodit ani z výkresové části

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky

Odpověď č. 9/7:

Ve výkazu výměr elektro nejsou zemní práce uvedeny.

Dotaz č. 9/8:

Dotaz 08

Ve výkazu výměr "REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K V KH" je uvedena tato položka

H	E3-2.7	Paticový stož. 8m se svítidlem a výl. 2m	ks	7,
---	--------	--	----	----

Z dané specifikace není zřejmé o jaký typ svítidla se jedná. Žádáme doplnění požadovaných světelně-technických parametrů. Za jejich návrh je odpovědný projektant. Nikoliv zhotovitel

Odpověď č. 9/8:

Přesný typ stožáru a svítidla nejsou projektem řešeny. Dodavatel provedena nacenění a provedení dané položky dle specifikace v Soupisu prací s výkazem výměr a v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 9/9:

Dotaz 09

Ve výkazu výměr "REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K V KH" je uvedena tato položka

H	EPS742210021_01.1	Nástěnná rozvodnice bez odvětrání vhodná pro zachování funkce 30 minut	kus	4,0
---	-------------------	--	-----	-----

Žádáme zadavatele o specifikaci rozměrů rozvodnice

Odpověď č. 9/9:

Všechny rozvodnice v projektu elektro jsou zapuštěné.

Dotaz č. 9/10:

Dotaz 10

Výkaz výměr, položka:

830.	SP	OV/16	detekční brána (pár), z čírého plexiskla a kovu, poplach je signalizován světelně i akusticky, - oboustranné počítadlo zákazníků.	soubor	1,0	-	1,000	-	-	-	-	vlastní
------	----	-------	---	--------	-----	---	-------	---	---	---	---	---------

16	dvaletří (bratři) (gár), z číselného písménka a kovu, popísal je slovaččinou súvislami i aluzickými, obojstranne počítavé zlékavky.	SO 20211	typový výrobok	xs	9	1	0	0	6	1
----	---	----------	----------------	----	---	---	---	---	---	---

Specifikace tohoto výrobku je nedostatečná a proto žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Odpověď č. 9/10:

Specifikace – viz projektová dokumentace, tabulky PSV-HSV, soubor D1.1.25f_OV-reference.pdf.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD, a dále VD ZD č. 7 a VD ZD č. 8, které jsou zveřejněny ve stejný den 15. října 2019, v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souvislosti s touto a dalšími uvedenými žádostmi o vysvětlení ZD prodlouží lhůtu v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od zveřejnění tohoto VD ZD činila celou svou původní délku.

Nový termín pro podání nabídky tak je 18. listopadu 2019 v 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 15. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.