



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. XI

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 21. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 11 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení v naskenované podobě a v případě zhoršené čitelnosti žádosti o vysvětlení byla tato zaslána ve zhoršené kvalitě již dodavatelem.

Žádost o vysvětlení č. 11

Dotaz č. 11/1:



Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

Dotaz č. 01

Výkaz výměr, položka:

2.722.	SP	X126	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	soubor	1,0	—	1,000		
--------	----	------	------------------	--------	-----	---	-------	--	--

Plný popis:

Výkaz výměr:	Vegetační plochy budou zbaveny kamenů o průměru větším než 5 cm, těžko rozložitelných zbytků rostlin a stavebních a jiných odpadů	—
	1x celoplošně odpleveleny vhodným herbicidem	—
	VÝSADBA	—
	Acer platanoides „Columnare“ – javor mléč 1 ks	—
	Prunus serrulata „Royal Burgundy“ – sakura 7 ks	
	Cornus alba – svída bílá 5 ks	
	Cotoneaster dammeri „Coral Beauty“ – skalník Dammerův 195 ks	
	Forsythia ovata – zlatice vejčitá 25 ks	
	Lonicera pileata – zimolez kloubkatý 30 ks	
	Philadelphus x lemoinei – pustoryl Lemoinův 25 ks	
	Philadelphus coronarius – pustoryl obecný 1 ks	
	Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová (hlohovec) 10 ks	
	Spiraea x bumalda „Anthony Waterer“ – tavolník nízký 25 ks	
	Spiraea japonica „Little Princess“ – tavolník japonský 28 ks	
	Spiraea thunbergii – tavolník Thunbergův 25 ks	
	Syringa vulgaris – šeřík obecný, barevné kultivary 7 ks	
	Juniperus sabina „Cupressifolia“ – jalovec chvojka 72 ks	
	Juniperus sabina „Femina“ – jalovec chvojka 50 ks	



Taxus baccata „Adpresssa“ – tis červený

17 ks

Pro výsadbu stromů budou použity výpěstky I. jakosti ze školky, v kmenném tvaru s obvodem kmínku 12 – 14 cm, s výškou kmene nejméně 230 cm (od báze ke spodní části koruny), aspoň 2x přesazované, s balem o průměru min. 0,50 m.

—

Pro výsadby keřů budou použity výpěstky I. jakosti ze školky. Jehličnaté dřeviny budou kontejnerované nebo se zemním balem, u listnatých dřevin se připouští i použití prostokořenných sazenic, ale musí být dodrženy optimální podmínky ochrany kořenového systému při přepravě (zejména ochrana proti zaschnutí). Pro velké dřeviny – pustomy, svída, šefík – se požaduje celková výška 80 – 120 cm, pro nízké druhy nejméně 40 cm (s výjimkou plazivých skalníků). Jehličnaté keře budou mít minimální výšku 50 cm (kromě jalovce v kultivaru „Cupressifolia“).

—

Založení a ošetřování trávníků -Plochy se zkypří, pohnojí vhodným hnojivem (např. Cererit 20 g/m²) a provede se výsev travní směsi

—

Chemické odplevelení po založení vegetačních ploch

—

Dokončovací péče o trávníky a výsadby

—

1

1,000

—

Žádáme zadavatele o upřesnění, kolik stavebního a jiného odpadu se ve vegetační ploše nachází.

Odpověď č. 11/1:

Zadavatel přikládá výsledek sond prováděných u objektu stavby, přičemž na ploše pozemku se nevyskytuje žádná stavba:

	B, C, D
0,00 – 0,20	kamenná dlažba
0,20 – 0,30	hlína
0,30 – 3,40	navázka, hlína s oj. kameny a stavební sutí
3,40 – 3,70	sprašová hlína, slabě slídnatá, tmavohnědá, vlhká, tuhá

Dotaz č. 11/2:



Dotaz č. 02

Výkaz výměr, položky:

561.	B	TR114	TR/114 pódium, rampa (specifikace viz TR/101) 6890 x 8340 mm	ks	1,0	—	1,000			—
------	---	-------	--	----	-----	---	-------	--	--	---

Plný popis:

Výkaz suchá dutinová podlaha - panely
výměr: (kalciumsulfátová vlákna) 600x600, tl. 36mm, pero + drážka, výškově reftifikovatelné stojky 85-1000mm lepené s nosné konstrukci, revozní otvory dle potřeby rozvodů vedených v instalačním prostoru,
1 1,000
pozn opláštění OSB vykázáno zvlášť —

562.	B	TR115	TR/115 rampa, pódium (specifikace viz TR/101) 8282 x 6818 mm	ks	1,0	—	1,000			—
------	---	-------	--	----	-----	---	-------	--	--	---

Plný popis:

Výkaz suchá dutinová podlaha - panely
výměr: (kalciumsulfátová vlákna) 600x600, tl. 36mm, pero + drážka, výškově reftifikovatelné stojky 85-1000mm lepené s nosné konstrukci, revozní otvory dle potřeby rozvodů vedených v instalačním prostoru,
1 1,000
pozn opláštění OSB vykázáno zvlášť —

Žádáme zadavatele o prověření popisu - panely z kalciumsulfátových vláken a reftifikovatelné stojky neodpovídají výkresové dokumentaci k prvkům TR114 a TR 115. Žádáme o prověření a úpravu.

Odpověď č. 11/2:

V rámci výše položeného dotazu se dodavatelé budou řídit technickým řešením uvedeným ve výkresové dokumentaci – účastníci v rámci podané nabídky vyplní uvedené položky Soupisu prací v návaznosti na technické řešení výkresové dokumentace.

Pozn.: Zadavatel původně uvažoval i variantu rozebíratelné zdvojené podlahy, kterou se ve finální podobě projektu rozhodl nerealizovat. Realizace bude řešena systémem sbíjených vazníků.

Dotaz č. 11/3:



Dotaz č. 03

Výkaz výměr, položky:

PO/01	požární uzávěr - elektrorozvaděč EI 15 DP1 - ZA46 - 600x1800mm	kus	1,0	—	1,000		—
PO/03	požární uzávěr - elektrorozvaděč EI 15 DP1 - ZA46 - 850x1800mm	kus	3,0	—	3,000		—
PO/09	požární uzávěr - elektrorozvaděč EI 15 DP1 - ZA46 - 800x1800mm	kus	1,0	—	1,000		—
ZA/46	ZA/46 princip řešení dvířek pro elektrorozvaděč a hydrant - 800x1800mm	kus	5,0	—	5,000		—
ZA/46a	ZA/46 princip řešení dvířek pro elektrorozvaděč a hydrant - 700x700 mm	kus	5,0	—	5,000		—

Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o dublované položky.

Odpověď č. 11/3:

Nejedná se dublované položky.

ZA/46 – zámečnický výrobek s návodem, jak zajistit vzhled a požární odolnost skříněk a dvířek konkrétního výrobku. Jedná se tedy o konstrukci příslušné zapuštěné skříně.

Zbývá část celku bude pro ZA/46 tvořena výrobkem dle tabulky požárních výrobků:

PO/01 – 1ks;

PO/03 – 1ks – ve výkazu je pod čarou uveden součet shodných položek PO/05, PO/07, takže celkový počet 3ks je v pořádku;

PO/09 – 1ks.

Zbývá část celku bude pro ZA/46a tvořena hydrantem uvedeným v rozpočtu pod položkou č. 1000.

Dotaz č. 11/4:

Dotaz č. 04

Výkaz výměr, položky:

2 026.	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	—	1,000
2 029.	ON	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	kpl	1,0	—	1,000

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda se nejedná o duplicitu, popř. o upřesnění výše uvedených položek.

Odpověď č. 11/4:

Nejedná se o duplicitu.

2026 – zábrany typu cedule, oplocení, opáskování výkopů, bezpečnostní lávky, atp.

2029 – ochrana staveniště – strážný, EZS, online kamery, atp.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění ani nedoplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, proto zadavatel neuplatní ustanovení § 99 odst. 2 zákona a ponechává lhůty pro podání nabídky bez úpravy.

V Pardubicích dne 24. října 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.