



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. XIV

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 31. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 14 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení v naskenované podobě a v případě zhoršené čitelnosti žádosti o vysvětlení byla tato zaslána ve zhoršené kvalitě již dodavatelem.

Žádost o vysvětlení č. 14

Stavba:

„Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře“,
evidenční číslo zakázky Z2019-033174

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

Dotaz č. 14/1:




318.	H	X12	Nosník je vyroben ze dvou pásnic z KVH, mezi které je vložena stojina z desky OSB 3. - I250	m	98,2	5,00	103,110	-	-	-	-	vlastní
319.	H	X13	Nosník je vyroben ze dvou pásnic z KVH, mezi které je vložena stojina z desky OSB 3. - I300	m	13,4	5,00	14,070	-	-	-	-	vlastní
320.	H	X14	Nosník je vyroben ze dvou pásnic z KVH, mezi které je vložena stojina z desky OSB 3. - I450	m	741,8	5,00	778,890	-	-	-	-	vlastní
321.	SP	X16	podkladní a spojovací materiál	soubor	1,0	-	1,000	-	-	-	-	vlastní

S ohledem na transparentní ocenění žádáme zadavatele o poskytnutí bližší specifikace k výše uvedeným položkám.

Odpoověď č. 14/1:

Jedná se o lepený vazník s dřevěnými pásnicemi z KVH a OSB stojnou. Podrobná specifikace těchto prvků je ve statice. Jedná se o výkresy D1.2.12.



POZNÁMKA

- IOSB ZNAČENÍ PRO LEPENÝ NOSNÍK Z PRVKŮ NA BÁZI DŘEVA; PŘEDPOKLÁDÁM NAPŘ. DŘEVĚNÉ PŘÍRUBY SE STOJINOU Z OSB DESKY; PŘESNÝ TVAR PODLE ZVOLENÉHO DODAVATELE, VÝŠKA PRVKŮ BUDE ZACHOVÁNA
- DESKY PODLAHY JSOU ZAVĚTROVACÍ PRVKY – BUDOU PROŠROUBOVÁNY S HORNÍ PÁSNICÍ I NOSNÍKŮ
- KVALITU VÝROBKU DOLOŽÍ DODAVATEL ČÁSTI

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění ani nedoplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, proto zadavatel neuplatní ustanovení § 99 odst. 2 zákona a ponechává lhůty pro podání nabídky bez úpravy.

V Pardubicích dne 5. listopadu 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.