



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č. XV

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 31. 10. 2019 od dodavatele žádost č. 15 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 15

Dotaz č. 15/1:

Prosíme o bližší specifikaci položky - část **Kavárna elektroinstalace**

EL2-2.35	Upevňovací materiál, žlaby, rošty	ks	1,0
----------	-----------------------------------	----	-----

Tak, jak se stalo v novém soupisu na řádku 7957 pro část **Hlavní budova elektroinstalace**.

Odpověď č. 15/1:

Bližší specifikace položky byla uvedena v Soupisu prací s názvem REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K. V KH - 14.10.2019 –VV, uveřejněném v rámci VD ZD č. 7 ze dne 15.10.2019.

Tatáž specifikace ještě zde:

<i>Drátěný žlab 50x50mm</i>		<i>m</i>	<i>80,0</i>
<i>Drátěný žlab 100x50mm</i>		<i>m</i>	<i>95,0</i>
<i>Držák</i>		<i>ks</i>	<i>30,0</i>



Nosník 50/50, 100/50		ks	40,0
----------------------	--	----	------

Dotaz č. 15/2:

Část **Neuznatelné výdaje - Kavárna elektroinstalace** - počet svítidel **A2a, A2b, A6b a A10** v oddíle pro materiál nesouhlasí s počty stejných svítidel v oddíle pro montáž. Prosíme o opravu rozpočtu.

Odpověď č. 15/2:

V Soupisu prací s názvem REK.OBJ.BÝVALÉ ZŠ J.A.K. V KH - 14.10.2019 – VV, uveřejněném v rámci VD ZD č. 7 ze dne 15.10.2019 je počet svítidel souhlasný. Viz výtažek z rozpočtu:

Dodávka:

1 459.	H	E1-2.41	Svítidlo "A2a"	ks	46,0
1 460.	H	E1-2.42	Svítidlo "A2b"	ks	32,0
1 465.	H	E1-2.47	Svítidlo "A6b"	ks	6,0
1 468.	H	E1-2.50	Svítidlo "A10"	ks	8,0

Montáž

1 535.	MP	E1-3.32	Svítidlo "A2a"	ks	46,0
1 536.	MP	E1-3.33	Svítidlo "A2b"	ks	32,0
1 541.	MP	E1-3.38	Svítidlo "A6b"	ks	6,0
1 544.	MP	E1-3.41	Svítidlo "A10"	ks	8,0

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění ani nedoplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, proto zadavatel neuplatní ustanovení § 99 odst. 2 zákona a ponechává lhůty pro podání nabídky bez úpravy.

V Pardubicích dne 5. listopadu 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.