



### POHLED "A" - SEVEROVÝCHODNÍ Z NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE

**LEGENDA OPRAVA FASÁDY**  
PŘI OPRAVĚ FASÁDY BUDE RESPEKTOVÁNO ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ FASÁD.  
-OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OMÍTKY V PLOCHÁCH  
-OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM  
- PŘÍPADNÉ TRHLINY VE ZDIVU BUDOU HLOUBKOVĚ INJEKTOVÁNY.  
- VYSPRÁVKY A NOVÉ PRVKY JÁDROVOU OMÍTKOU NA VÁPENNÉ BÁZI DLE ZACHOVANÉ OMÍTKY  
- PROFILACE BUDOU PLYNULE VYTAŽENY POMOCÍ ŠABLON  
- PОВRCH FASÁDY SJEDNOCEN JEMNOZRNÝM ŠTUKEM  
-VRCHNÍ BAREVNÝ NÁTĚR, MODIFIKOVANÝ VÁPENNÝ NEBO SILIKÁTOVÝ

**SOKL**  
-OMÍTKA S HRUBŠÍ FRAKČÍ KAMENIVA.

**ZÁBRADLÍ BALKONU**  
- OBNOVA GRAFTOVÝM NÁTĚREM.

**VSTUPNÍ KAMENNÝ PORTÁL**  
-CHEMICKÝ OČIŠTĚN  
- ZPEVNĚN TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM NA BÁZI ORGANOKŘEMIČITANŮ  
- V MÍSTECH MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ DOPLNĚN TMELEM- UMĚLÝM PÍSKOVCEM.

**LEGENDA 1**  
ŠPALETOVÁ OKNA  
- VENKOVNÍ KŘÍDLA OSAZENÁ V LÍCI FASÁDY S OTEVÍRÁNÍM VEN  
- VNITŘNÍ KŘÍDLA S OTEVÍRÁNÍM DOVNITŘ  
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM.

**RENOVACE OKEN,**  
-KŘÍDLA A RÁMY -OPRAVA , REPASE.SPASOVÁNÍ OKEN.  
- PROMAZÁNÍ ZÁMKU A TÁHEL + POHYBLIVÝCH MECHANIZMŮ  
-TRUHLÁŘSKÉ VÝMĚNY POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ + TRUHLÁŘSKÉ VYSPRÁVKY DETAILU OKEN  
-PŘESKLENÍ EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL DO 4MM SKLA S POUŽITÍM TMELU NA BÁZI AKRYLSILIKONU  
-PŘESKLENÍ INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL DO 4MM SKLA S POUŽITÍM TMELU NA BÁZI AKRYLSILIKONU  
-VNITŘNÍ KŘÍDLA OPATŘIT SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM DO VYFRÉZOVANÉ DRÁŽKY  
-VYPĚNĚNÍ RÁMU OKEN NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU  
-OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI RÁMU OKNA  
-TMELENÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ,NEBO MAXIMÁLNĚ POLYESTEROVÝM TMELEM  
-IMPREGNAČNÍ FUNGICIDNÍ NÁTĚR

**VENKOVNÍ KŘÍDLA** DOPLNIT DŘEVĚNÝMI OKAPNÍČKAMI NAD SPODNÍMI KŘÍDLY I NADSVĚTLÍKU  
- DO VYBRANÝCH VENKOVNÍCH KŘÍDEL VYROBIT OEVÍRAVÁ VĚTRACÍ TABULKU OTEV. DOVNITŘ  
-TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA VICEFUNKČNÍCH KŘÍDEL S VLOŽENÍM DVOUFÁZOVÉHO OTEVÍRACÍHO MECHANISMU  
-VENKOVNÍ KŘÍDLA VYBAVIT POLOHOVATELNOU ZARÁŽKOU A FIXACÍ PRO MAX. OTEVŘENÍ  
-OBNOVA NÁTĚRU. BARVA OKEN BUDE BÍLÁ DLE STÁVAJÍCÍHO ODSTÍNŮ.  
NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA ALKYDOVÉ PRYSKYŘICOVÉ BAZY S ROZPOUŠTĚDLY BEZ AROMATU  
NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODOLNÝ PROTI DOMACÍM ČISTIČÍM PROSTŘEDKŮM A SLABÝM KYSELINÁM A LOUHU  
ODSTÍN HEDVÁBNĚ MATNÝ

**LEGENDA 2**  
JEDNODUCHÉ OKNO  
OSAZENÉ V LÍCI DVORNÍ FASÁDY  
OPRAVA KŘÍDLA, NOVĚ TĚSNĚNÍ ,PŘESKLENÍ, OBNOVA NÁTĚRU  
DO VYBRANÝCH OKEN VLOŽENÍ OTEVÍRACÍ TABULKY  
JINAK DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VIZ LEGENDA 1

**POZNÁMKA**

PŘESNÉ ROZMĚRY OKEN A PARAPETŮ SI ZHOTOVITEL ZAMĚŘÍ NA MÍSTĚ

ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘEDLOŽÍ RENOVOVANÉ OKNO A KOVÁNÍ JAKO VZOREK K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA A PRACOVNÍKEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

TRUHLÁŘSKÉ ZÁCHRANNÉ ZAJIŠTĚNÍ MUSÍ PROBÍHAT OD ÚPLNÉHO ZAČÁTKU AKCE TAK, ABY OHROŽENÉ DETAILS NEBYLY PONIČENY JAKOUKOLIV PŘÍPRAVOU ČI STAVEBNÍ ČINNOSTÍ.

**D.DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU**  
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB: ATELIER RYS s.r.o., IČO 274 49 505 KANCELÁŘ : Jiřího z Poděbrad 305, Kutná Hora, PSČ 284 01, tel. 721 488 149			
Projektant: Ing. Císařová Lenka	Zodpovědný projektant: Ing. Císařová Lenka		
Obec: Kutná Hora	Katastr. území: Kutná Hora		
Investor : Město Kutná Hora,Havlíčkovo nám. 552/1,284 01 Kutná Hora			
Stavba: OBNOVA FASÁDY VČETNĚ OKEN	Stupeň PD: DPS	Paré č.: -	
Č.p. 56, náměstí Národního odboje, 284 01 Kutná Hora parc.č. 303 k.ú. Kutná Hora	oprava odřeba	Datum: 11/2019	číslo výkř: D.1.1.1.
Obsah výkresu: POHLED "A" - SEVEROVÝCHODNÍ Z NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE - OBNOVA	M 1:50		