

s t a v b a :

Parkoviště autobusů Sedlec

k . ú . Sedlec u Kutné Hory

SO 402 Přípojka NN

s t u p e ň :

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Zodpovědný projektant:

Atelier M.A.A.T

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330,
Tábor 390 01, IČO 281 45 968

datum: 14. 12. 2017

vypracoval: Vojtěch Vacek

1. Podklady

- zákresy stávajících sítí
- arch. návrh řešeného území
- zákresy stávajících sítí
- zákresy stávajícího VO.

2. Stávající stav

Rozvody ČEZ (0,4kV)

V řešeném území se nachází elektro rozvodné zařízení v majetku ČEZ. Jedná se o podzemní vedení 0,4 kV

Telefonní rozvody

V řešeném území se nachází rozvody sítě elektronické komunikace.

3. Základní technické údaje

Limity území

- Ochranné pásmo kabelového vedení 0.4kV: 1 m

4. Návrh technického řešení

Bude provedena přípojka sítě NN. Přípojka bude vedena od pilíře u supermarketu Albert. Trasa kabelového vedení povede 3m jižně od pilíře, poté překoná 03322. Dále povede jižně 23m, poté změni směr na východ a po cca 120m bude ukončena u el. rozvaděče na objektu WC. Celková délka kabelové trasy se předpokládá 161m. Dimenze a zapojení kabelů bude upřesněna v dalším stupni PD.