

S001 Tabulka místností 1 PP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
0.01	STÁLÁ EXPOZICE	19,30
0.02	STÁLÁ EXPOZICE	29,43
0.03	STÁLÁ EXPOZICE	17,70
0.04	STÁLÁ EXPOZICE	8,32
0.05	STÁLÁ EXPOZICE	18,04
0.06	STÁLÁ EXPOZICE	5,15
0.07a	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	19,61
0.07b	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	18,37
0.08	SKLEPNÍ VÝKLENEK	6,54
0.09	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	27,03
0.10	SCHODIŠTĚ	2,97
0.11	SCHODIŠTĚ	3,33
0.12	SCHODIŠTĚ	4,32
0.13	SCHODIŠTĚ	3,06
0.14	SCHODIŠTĚ	3,71
		202,98 m²


SROVNÁVACÍ
KŘÍŽ

LEGENDA KOMPONENTŮ PZTS

- UTP 4x2x0.5 cat5e
- SCY 2x2,5 (dveřní otvírač, EXP)
- datový kabel zemní
- kabelový svazek
- CYKY-J 3x1,5 (není součástí dodávky PZTS)


LEGENDA KOMPONENTŮ PZTS

- PZTS ústředna PZTS, včetně zdroje 16 zón na základní desce
- klávesnice s LCD displejem s vestavěnou čtečkou karet a přívěšků
- GSM GSM komunikátor 4 vstupy, komunikační linka RS485
- EXP rozšiřující modul koncentrátor
- MAXM řídicí modul pro připojení čtečky karet a dveřního otvírače
- EXP modul posilovacího zdroje 2,75A včetně koncentrátoru a Aku 17Ah
- zálhovaný zdroj 230V/13,8V, 10A S AKU 65Ah výstup pro dobíjení Aku, signalizační výstupy
- PIR detektor pohled pod sebe, Antimasking
- nezálhovaná plastová siréna vnitřní 110dB/1m
- magnetický kontakt polarizovaný 4 vodiče
- propojovací krabice
- opticko kouřový hlásič
- tlačítkový hlásič
- bezkontaktní čtečka
- reverzní dveřní otvírač nízkoodběrový
- ŘJ řídicí jednotka pro připojení čtečky a dveřního otvírače
- G hlásič úniku plynu
- záplavový detektor
- tísňový hlásič
- detektor tříštění skla
- protahovací krabice



Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0,000 = 249,400 m n. m. BpV

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Jaroslav Světek Ing. arch. Petra Borůvková		VYPRACOVAL: Pavel Vacek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Janeček	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>Masak & Partner</div>	
HIP: Ing. arch. Petra Borůvková					
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195				STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
AKCE:		REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE		DATUM:	02/2020
				MĚŘÍTKO:	1:100
ČÁST:		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		ČÁST:	D.1
ST. OBJEKT:		SANKTURINOVSKÝ DŮM		OZN. SO:	SO 01
PROFESE:		POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÉ SYSTÉMY (PZTS)		PODČÁST:	D.1.4
VÝKRES:		PŮDORYS 1PP		Č. VÝKRESU:	D.1.4.d.1